

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Закамская ул, д. 29 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА528
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 15315

ПРИМ SN 15316

Датчик температуры:

КТПТР-05 SN 2985

КТПТР-05 SN 2985a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.05.2023	66.40	55.38	11.02	2.16	2.16	50.91	50.99	-0.16	0.547	24.0	24.0
02.05.2023	66.60	55.66	10.94	2.08	2.07	48.98	49.07	-0.18	0.533	24.0	24.0
03.05.2023	66.34	55.25	11.09	2.17	2.16	50.98	51.06	-0.15	0.553	24.0	24.0
04.05.2023	65.15	54.71	10.44	2.22	2.22	52.37	52.43	-0.10	0.535	24.0	24.0
05.05.2023	64.69	53.65	11.04	2.22	2.21	52.19	52.25	-0.13	0.560	24.0	24.0
06.05.2023	64.59	52.93	11.65	2.19	2.19	51.67	51.76	-0.16	0.592	24.0	24.0
07.05.2023	66.85	57.34	9.51	2.44	2.43	57.34	57.34	-0.01	0.533	24.0	24.0
08.05.2023	67.65	58.53	9.12	2.48	2.47	58.23	58.20	0.05	0.506	24.0	24.0
09.05.2023	72.05	61.97	10.09	2.68	2.67	62.84	62.84	0.00	0.629	24.0	24.0
10.05.2023	65.50	54.81	10.69	2.37	2.36	55.76	55.78	-0.05	0.573	24.0	24.0
11.05.2023	63.97	53.93	10.04	2.30	2.29	54.11	54.14	-0.05	0.524	24.0	24.0
12.05.2023	66.26	56.74	9.52	2.39	2.37	56.11	56.11	-0.01	0.514	24.0	24.0
13.05.2023	64.09	54.18	9.91	2.21	2.20	52.14	52.17	-0.07	0.506	24.0	24.0
14.05.2023	63.23	52.81	10.42	2.00	1.99	47.17	47.24	-0.16	0.491	24.0	24.0
15.05.2023	62.29	51.94	10.36	1.90	1.89	44.82	44.89	-0.17	0.463	24.0	24.0
16.05.2023	63.37	52.06	11.30	1.99	1.98	46.90	46.99	-0.20	0.533	24.0	24.0
17.05.2023	64.00	51.37	12.63	1.84	1.84	43.37	43.49	-0.28	0.539	24.0	24.0
18.05.2023	63.20	51.55	11.65	1.83	1.83	43.15	43.25	-0.23	0.497	24.0	24.0
19.05.2023	64.61	54.09	10.52	1.96	1.95	46.19	46.27	-0.17	0.484	24.0	24.0
20.05.2023	63.12	51.90	11.22	1.88	1.87	44.27	44.36	-0.20	0.487	24.0	24.0
21.05.2023	60.44	51.13	9.31	1.78	1.78	42.07	42.13	-0.14	0.392	24.0	24.0
22.05.2023	62.06	51.44	10.61	1.89	1.88	44.53	44.61	-0.17	0.464	24.0	24.0
23.05.2023	61.79	51.12	10.66	1.94	1.94	45.81	45.88	-0.16	0.484	24.0	24.0
24.05.2023	63.74	54.34	9.40	2.19	2.18	51.68	51.70	-0.05	0.473	24.0	24.0
25.05.2023	62.52	50.92	11.60	1.85	1.84	43.55	43.65	-0.23	0.497	24.0	24.0
26.05.2023	63.24	53.63	9.60	2.00	1.99	47.11	47.17	-0.12	0.457	24.0	24.0
27.05.2023	62.55	51.08	11.47	1.85	1.85	43.68	43.77	-0.22	0.491	24.0	24.0
28.05.2023	61.77	51.80	9.96	1.67	1.67	39.50	39.58	-0.19	0.390	24.0	24.0
29.05.2023	60.68	49.49	11.19	1.65	1.65	38.99	39.09	-0.26	0.445	24.0	24.0
30.05.2023	63.91	52.87	11.04	1.72	1.71	40.44	40.54	-0.25	0.441	24.0	24.0
31.05.2023	65.91	52.87	13.04	1.78	1.77	41.79	41.93	-0.34	0.549	24.0	24.0
Средние:	64.28	53.60	10.68	2.05	2.05	---	---	-0.15	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1498.64	1500.70	---	15.682	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2023	31843.57	32172.05	951.105	11905.1	12459.2
31.05.2023	33342.21	33672.75	966.787	12649.1	13203.2
Итого:	1498.63	1500.70	15.682	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Закамская ул, д. 29 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА528
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 15315
ПРИМ SN 15316

Датчик температуры:
КТПТР-05 SN 2985
КТПТР-05 SN 2985a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.06.2023	67.44	55.92	11.51	1.86	1.85	43.69	43.80	-0.25	0.492	24.0	24.0
02.06.2023	65.29	53.81	11.48	1.70	1.69	39.99	40.10	-0.27	0.454	24.0	24.0
03.06.2023	66.58	54.71	11.88	1.80	1.80	42.44	42.56	-0.28	0.500	24.0	24.0
04.06.2023	65.16	53.36	11.80	1.73	1.73	40.77	40.89	-0.29	0.478	24.0	24.0
05.06.2023	64.59	52.88	11.72	1.68	1.68	39.59	39.70	-0.29	0.461	24.0	24.0
06.06.2023	64.49	52.19	12.30	1.66	1.65	39.02	39.14	-0.32	0.474	24.0	24.0
07.06.2023	64.75	53.99	10.76	1.60	1.59	37.60	37.70	-0.27	0.403	24.0	24.0
08.06.2023	65.35	52.66	12.70	1.63	1.63	38.45	38.58	-0.34	0.477	24.0	24.0
09.06.2023	64.94	51.28	13.66	1.55	1.54	36.39	36.54	-0.42	0.498	24.0	24.0
10.06.2023	65.00	53.80	11.20	1.58	1.58	37.20	37.31	-0.29	0.412	24.0	24.0
11.06.2023	65.08	54.82	10.25	1.65	1.64	38.74	38.83	-0.24	0.398	24.0	24.0
12.06.2023	67.11	55.61	11.51	1.81	1.81	42.65	42.76	-0.27	0.490	24.0	24.0
13.06.2023	62.99	50.56	12.43	1.64	1.63	38.59	38.72	-0.32	0.479	24.0	24.0
14.06.2023	62.60	52.04	10.57	1.79	1.79	42.31	42.40	-0.21	0.454	24.0	24.0
15.06.2023	62.79	52.42	10.37	2.01	2.00	47.28	47.35	-0.15	0.490	24.0	24.0
16.06.2023	63.03	52.98	10.05	2.04	2.03	47.99	48.05	-0.13	0.483	24.0	24.0
17.06.2023	63.28	52.05	11.23	1.80	1.80	42.48	42.58	-0.22	0.466	23.9	24.0
18.06.2023	65.46	54.78	10.68	1.63	1.62	38.30	38.40	-0.26	0.406	24.0	24.0
19.06.2023	64.53	52.92	11.61	1.56	1.56	36.81	36.93	-0.30	0.421	24.0	24.0
20.06.2023	64.28	52.54	11.74	1.62	1.61	38.06	38.17	-0.29	0.440	24.0	24.0
21.06.2023	64.75	53.12	11.63	1.63	1.63	38.40	38.52	-0.30	0.448	24.0	24.0
22.06.2023	65.00	54.96	10.04	1.62	1.61	38.07	38.16	-0.24	0.386	24.0	24.0
23.06.2023	64.71	53.18	11.53	1.61	1.61	37.93	38.05	-0.32	0.445	24.0	24.0
24.06.2023	64.47	52.45	12.03	1.59	1.59	37.50	37.63	-0.33	0.452	24.0	24.0
25.06.2023	64.59	52.35	12.24	1.59	1.58	37.41	37.54	-0.34	0.459	24.0	24.0
26.06.2023	63.72	51.63	12.09	1.53	1.53	36.08	36.20	-0.33	0.432	24.0	24.0
27.06.2023	44.54	38.34	6.20	0.69	0.68	16.20	16.25	-0.29	0.175	13.6	24.0
28.06.2023	20.99	20.51	0.49	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.000	0.4	24.0
29.06.2023	20.25	19.79	0.47	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.000	0.1	24.0
30.06.2023	20.12	19.87	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	24.0
Средние:	59.60	49.38	10.21	1.49	1.48	---	---	-0.25	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1049.97	1052.88	---	11.977	638.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.05.2023	33342.21	33672.75	966.787	12649.1	13203.2
30.06.2023	34392.18	34725.63	978.764	13287.0	13923.2
Итого:	1049.98	1052.88	11.977	638.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации