

Отчет о суточных параметрах  
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Закамская ул, д. 29 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА528  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:  
Обратка: ПРИМ SN 15315  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:  
КТПТР-05 SN 2985  
КТПТР-05 SN 2985a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.09.2023	62.19	51.55	10.64	1.68	1.67	39.58	39.67	-0.22	0.414	24.0	24.0
02.09.2023	63.09	52.62	10.48	1.70	1.70	40.08	40.17	-0.22	0.414	24.0	24.0
03.09.2023	65.04	56.50	8.54	1.80	1.79	42.29	42.34	-0.12	0.355	24.0	24.0
04.09.2023	63.44	52.36	11.08	1.52	1.52	35.91	35.98	-0.20	0.344	24.0	24.0
05.09.2023	61.38	49.60	11.77	1.31	1.31	30.91	31.02	-0.35	0.366	24.0	24.0
06.09.2023	62.94	52.06	10.89	1.53	1.53	36.11	36.21	-0.27	0.389	24.0	24.0
07.09.2023	65.33	56.75	8.58	1.84	1.84	43.38	43.43	-0.12	0.373	24.0	24.0
08.09.2023	66.76	57.90	8.86	1.99	1.99	46.87	46.91	-0.10	0.408	24.0	24.0
09.09.2023	65.19	56.93	8.27	1.81	1.80	42.61	42.65	-0.10	0.343	24.0	24.0
10.09.2023	66.14	58.50	7.64	1.92	1.91	45.07	45.09	-0.05	0.338	24.0	24.0
11.09.2023	66.16	55.59	10.56	1.90	1.90	44.78	44.85	-0.16	0.447	24.0	24.0
12.09.2023	65.26	57.36	7.89	1.90	1.90	44.81	44.84	-0.06	0.341	24.0	24.0
13.09.2023	64.49	55.73	8.76	1.98	1.97	46.66	46.70	-0.09	0.401	24.0	24.0
14.09.2023	66.38	59.79	6.59	2.26	2.25	53.07	53.03	0.08	0.344	24.0	24.0
15.09.2023	66.65	59.41	7.24	2.32	2.31	54.64	54.60	0.07	0.383	24.0	24.0
16.09.2023	65.05	58.28	6.76	2.21	2.20	52.00	51.97	0.06	0.346	24.0	24.0
17.09.2023	66.15	59.19	6.96	2.22	2.21	52.17	52.14	0.05	0.354	24.0	24.0
18.09.2023	65.67	57.13	8.54	2.13	2.12	50.07	50.09	-0.03	0.410	24.0	24.0
19.09.2023	67.04	60.19	6.84	2.24	2.23	52.63	52.60	0.05	0.355	24.0	24.0
20.09.2023	65.53	56.49	9.04	2.04	2.03	47.95	47.99	-0.07	0.415	24.0	24.0
21.09.2023	66.15	58.12	8.03	2.17	2.17	51.14	51.15	-0.02	0.408	24.0	24.0
22.09.2023	66.88	60.15	6.73	2.44	2.43	57.33	57.25	0.13	0.378	24.0	24.0
23.09.2023	66.08	58.25	7.82	2.40	2.39	56.52	56.48	0.06	0.433	24.0	24.0
24.09.2023	65.75	58.66	7.09	2.32	2.31	54.69	54.66	0.06	0.385	24.0	24.0
25.09.2023	66.39	59.61	6.78	2.39	2.38	56.23	56.17	0.10	0.373	24.0	24.0
26.09.2023	66.29	58.78	7.51	2.37	2.36	55.85	55.81	0.07	0.408	24.0	24.0
27.09.2023	67.11	60.50	6.61	2.58	2.57	60.65	60.55	0.16	0.396	24.0	24.0
28.09.2023	66.68	59.77	6.91	2.62	2.61	61.64	61.54	0.17	0.421	24.0	24.0
29.09.2023	68.56	61.99	6.57	2.86	2.84	67.11	66.95	0.25	0.440	24.0	24.0
30.09.2023	69.04	51.37	17.67	2.81	2.79	66.02	66.19	-0.26	1.133	24.0	24.0
Средние:	65.63	57.04	8.59	2.11	2.10	---	---	-0.04	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1488.78	1489.04	---	12.311	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2023	35980.47	36315.08	991.822	14189.7	15410.5
30.09.2023	37469.25	37804.13	1004.133	14909.7	16130.5
Итого:	1488.79	1489.04	12.311	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации