

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2023 0:00:00 - 30.11.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Закамская ул, д. 29 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА528
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 15315

ПРИМ SN 15316

Датчик температуры:

КТПТР-05 SN 2985

КТПТР-05 SN 2985a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2023	74.91	45.35	29.55	3.19	3.17	74.70	75.29	-0.79	2.205	24.0	24.0
02.11.2023	73.15	44.34	28.80	3.14	3.11	73.48	74.03	-0.75	2.112	24.0	24.0
03.11.2023	70.14	43.07	27.07	3.12	3.10	73.26	73.73	-0.63	1.981	24.0	24.0
04.11.2023	70.95	44.83	26.11	3.28	3.25	76.92	77.32	-0.52	2.000	24.0	24.0
05.11.2023	71.29	42.94	28.35	3.05	3.03	71.62	72.15	-0.73	2.028	24.0	24.0
06.11.2023	72.58	44.08	28.50	3.09	3.07	72.48	73.02	-0.74	2.063	24.0	24.0
07.11.2023	69.37	41.86	27.52	3.02	3.00	70.94	71.42	-0.67	1.949	24.0	24.0
08.11.2023	69.37	43.08	26.29	3.20	3.18	75.15	75.57	-0.55	1.973	24.0	24.0
09.11.2023	69.32	43.08	26.24	3.14	3.12	73.78	74.20	-0.57	1.929	24.0	24.0
10.11.2023	69.01	42.52	26.49	3.15	3.13	73.95	74.37	-0.57	1.954	24.0	24.0
11.11.2023	68.48	42.69	25.80	3.12	3.09	73.21	73.61	-0.55	1.883	24.0	24.0
12.11.2023	68.65	41.84	26.81	3.11	3.09	73.04	73.47	-0.59	1.950	24.0	24.0
13.11.2023	68.58	40.90	27.68	3.06	3.04	72.01	72.47	-0.64	1.984	24.0	24.0
14.11.2023	68.92	42.43	26.49	3.08	3.06	72.35	72.78	-0.60	1.912	24.0	24.0
15.11.2023	68.89	43.14	25.75	3.23	3.20	75.84	76.23	-0.50	1.948	24.0	24.0
16.11.2023	68.56	42.02	26.54	3.06	3.04	71.93	72.36	-0.60	1.900	24.0	24.0
17.11.2023	69.14	42.22	26.92	3.07	3.05	72.01	72.46	-0.63	1.934	24.0	24.0
18.11.2023	72.09	43.21	28.88	3.00	2.98	70.25	70.80	-0.78	2.021	24.0	24.0
19.11.2023	81.40	46.49	34.92	3.05	3.03	71.04	71.91	-1.21	2.481	24.0	24.0
20.11.2023	83.81	46.37	37.44	3.03	3.01	70.48	71.46	-1.38	2.638	24.0	24.0
21.11.2023	83.16	47.02	36.13	3.07	3.05	71.50	72.42	-1.29	2.579	24.0	24.0
22.11.2023	80.96	45.47	35.49	3.00	2.98	70.06	70.93	-1.24	2.485	24.0	24.0
23.11.2023	79.70	45.42	34.27	3.01	2.99	70.14	70.96	-1.16	2.400	24.0	24.0
24.11.2023	84.32	47.18	37.14	3.03	3.01	70.50	71.48	-1.38	2.618	24.0	24.0
25.11.2023	92.88	50.32	42.56	3.01	2.99	69.56	70.86	-1.85	2.963	24.0	24.0
26.11.2023	89.15	49.24	39.91	3.00	2.98	69.64	70.78	-1.63	2.778	24.0	24.0
27.11.2023	76.92	43.88	33.04	3.06	3.04	71.63	72.37	-1.02	2.363	24.0	24.0
28.11.2023	70.43	41.13	29.30	2.98	2.96	69.86	70.40	-0.77	2.040	24.0	24.0
29.11.2023	72.32	41.93	30.39	2.94	2.93	69.04	69.65	-0.87	2.095	24.0	24.0
30.11.2023	72.81	42.96	29.85	3.04	3.02	71.35	71.93	-0.82	2.124	24.0	24.0
Средние:	74.38	44.03	30.34	3.08	3.06	---	---	-0.87	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2161.74	2180.44	---	65.289	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2023	39523.66	39873.21	1060.193	15653.3	16874.0
30.11.2023	41685.41	42053.65	1125.482	16373.3	17594.0
Итого:	2161.74	2180.44	65.289	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации