

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Закамская ул, д. 29 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА528
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 15315
ПРИМ SN 15316

Датчик температуры:
КТПТР-05 SN 2985
КТПТР-05 SN 2985a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.02.2024	77.74	47.49	30.24	3.17	3.14	73.96	74.62	-0.88	2.234	24.0	24.0
02.02.2024	78.62	46.52	32.11	3.19	3.17	74.47	75.19	-0.97	2.388	24.0	24.0
03.02.2024	80.54	47.23	33.31	3.10	3.08	72.43	73.22	-1.10	2.408	24.0	24.0
04.02.2024	84.24	47.56	36.68	3.08	3.06	71.65	72.62	-1.34	2.627	24.0	24.0
05.02.2024	85.98	49.26	36.72	3.23	3.21	75.15	76.13	-1.30	2.756	24.0	24.0
06.02.2024	83.25	47.30	35.95	3.08	3.05	71.62	72.54	-1.28	2.572	24.0	24.0
07.02.2024	80.02	47.77	32.25	3.24	3.22	75.65	76.40	-0.98	2.437	24.0	24.0
08.02.2024	77.97	44.20	33.77	3.15	3.13	73.54	74.31	-1.04	2.479	24.0	24.0
09.02.2024	84.11	49.27	34.84	3.20	3.17	74.39	75.29	-1.21	2.592	24.0	24.0
10.02.2024	94.12	52.35	41.76	3.21	3.19	74.22	75.53	-1.75	3.102	24.0	24.0
11.02.2024	102.41	55.24	47.17	3.18	3.16	73.15	74.81	-2.25	3.458	24.0	24.0
12.02.2024	102.56	55.99	46.58	3.26	3.23	74.85	76.50	-2.18	3.492	24.0	24.0
13.02.2024	101.46	57.12	44.34	3.29	3.26	75.51	77.07	-2.03	3.354	24.0	24.0
14.02.2024	99.59	57.37	42.22	3.37	3.34	77.50	78.94	-1.84	3.275	24.0	24.0
15.02.2024	109.46	59.92	49.54	3.27	3.25	74.76	76.68	-2.53	3.716	24.0	24.0
16.02.2024	115.33	61.90	53.42	3.23	3.21	73.48	75.66	-2.93	3.939	24.0	24.0
17.02.2024	114.82	60.63	54.20	3.18	3.16	72.34	74.52	-2.98	3.935	24.0	24.0
18.02.2024	110.54	59.42	51.13	3.26	3.23	74.37	76.37	-2.65	3.814	24.0	24.0
19.02.2024	101.66	55.62	46.04	3.25	3.23	74.78	76.39	-2.13	3.445	24.0	24.0
20.02.2024	90.83	50.97	39.86	3.16	3.14	73.21	74.39	-1.60	2.918	24.0	24.0
21.02.2024	91.21	50.31	40.89	3.12	3.09	72.16	73.39	-1.68	2.953	24.0	24.0
22.02.2024	93.53	51.66	41.87	3.12	3.10	72.18	73.48	-1.78	3.023	24.0	24.0
23.02.2024	95.86	52.71	43.15	3.12	3.10	72.02	73.40	-1.90	3.110	24.0	24.0
24.02.2024	95.75	51.65	44.10	3.09	3.07	71.32	72.73	-1.95	3.147	24.0	24.0
25.02.2024	95.31	52.85	42.46	3.20	3.17	73.84	75.20	-1.82	3.138	24.0	24.0
26.02.2024	89.79	51.51	38.28	3.27	3.25	75.85	76.96	-1.45	2.903	24.0	24.0
27.02.2024	56.51	34.67	21.84	1.52	1.51	35.42	35.90	-1.34	1.304	12.0	24.0
28.02.2024	83.86	48.27	35.59	3.18	3.15	73.93	74.85	-1.23	2.625	24.0	24.0
29.02.2024	81.22	45.67	35.55	3.12	3.10	72.80	73.67	-1.19	2.586	24.0	24.0
Средние:	91.67	51.46	40.20	3.13	3.11	---	---	-1.70	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2100.56	2136.75	---	85.731	684.0	696.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2024	46122.51	46581.43	1322.845	17861.3	19082.0
29.02.2024	48223.07	48718.18	1408.577	18545.2	19778.0
Итого:	2100.56	2136.75	85.731	684.0	696.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации