

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Закамская ул, д. 29 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА528
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 15315
ПРИМ SN 15316

Датчик температуры:
КТПТР-05 SN 2985
КТПТР-05 SN 2985a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.03.2024	79.57	45.11	34.46	3.10	3.08	72.34	73.16	-1.12	2.490	24.0	24.0
02.03.2024	78.82	46.39	32.43	3.18	3.15	73.08	73.80	-0.99	2.366	23.6	23.6
03.03.2024	77.88	45.04	32.84	3.23	3.20	75.39	76.12	-0.96	2.473	24.0	24.0
04.03.2024	76.47	45.12	31.35	3.20	3.18	74.88	75.55	-0.88	2.341	24.0	24.0
05.03.2024	80.54	47.93	32.61	3.41	3.38	79.48	80.19	-0.89	2.591	24.0	24.0
06.03.2024	75.69	44.12	31.56	3.15	3.13	73.67	74.33	-0.89	2.317	24.0	24.0
07.03.2024	87.71	49.09	38.63	3.17	3.15	73.66	74.75	-1.47	2.849	24.0	24.0
08.03.2024	89.30	51.46	37.84	3.31	3.28	76.72	77.80	-1.40	2.904	24.0	24.0
09.03.2024	82.35	48.68	33.67	3.28	3.26	76.52	77.34	-1.07	2.575	24.0	24.0
10.03.2024	78.69	45.90	32.79	3.17	3.14	73.93	74.68	-1.01	2.421	24.0	24.0
11.03.2024	90.33	48.94	41.39	3.20	3.18	74.14	75.37	-1.64	3.070	24.0	24.0
12.03.2024	95.69	52.89	42.79	3.25	3.23	75.12	76.50	-1.82	3.216	24.0	24.0
13.03.2024	91.78	52.15	39.63	3.28	3.26	75.99	77.18	-1.55	3.011	24.0	24.0
14.03.2024	87.28	50.41	36.87	3.20	3.18	74.33	75.35	-1.36	2.734	24.0	24.0
15.03.2024	78.90	47.71	31.18	3.33	3.31	77.87	78.54	-0.86	2.425	24.0	24.0
16.03.2024	76.06	45.70	30.36	3.27	3.24	76.43	77.05	-0.80	2.316	24.0	24.0
17.03.2024	75.87	45.44	30.43	3.32	3.30	77.77	78.37	-0.78	2.363	24.0	24.0
18.03.2024	76.07	46.22	29.86	3.36	3.33	78.55	79.13	-0.74	2.342	24.0	24.0
19.03.2024	75.45	46.96	28.50	3.39	3.36	79.29	79.81	-0.65	2.253	24.0	24.0
20.03.2024	74.24	44.94	29.29	3.18	3.15	47.76	48.12	-0.76	1.401	15.4	15.4
21.03.2024	72.80	44.98	27.82	3.29	3.26	77.01	77.49	-0.63	2.136	24.0	24.0
22.03.2024	70.52	42.55	27.97	3.21	3.19	74.37	74.84	-0.63	2.077	23.7	23.7
23.03.2024	73.81	46.22	27.60	3.45	3.42	80.85	81.30	-0.55	2.229	24.0	24.0
24.03.2024	74.66	46.95	27.72	3.47	3.44	81.35	81.81	-0.56	2.253	24.0	24.0
25.03.2024	70.11	43.01	27.10	3.22	3.20	75.02	75.45	-0.58	2.028	23.8	23.8
26.03.2024	70.25	42.23	28.02	3.20	3.17	75.04	75.51	-0.63	2.100	24.0	24.0
27.03.2024	70.33	43.74	26.59	3.31	3.29	77.72	78.13	-0.52	2.061	24.0	24.0
28.03.2024	69.99	42.57	27.42	3.23	3.21	75.81	76.26	-0.59	2.073	24.0	24.0
29.03.2024	73.49	43.48	30.01	3.09	3.07	72.39	72.98	-0.82	2.169	24.0	24.0
30.03.2024	75.66	44.09	31.57	3.16	3.14	74.02	74.68	-0.89	2.335	24.0	24.0
31.03.2024	70.47	42.00	28.47	3.15	3.12	73.84	74.34	-0.68	2.100	24.0	24.0
Средние:	78.09	46.19	31.90	3.25	3.23	---	---	-0.93	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2324.33	2345.93	---	74.016	734.5	734.5

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
29.02.2024	48223.07	48718.18	1408.577	18545.2	19778.0
31.03.2024	50547.40	51064.11	1482.593	19279.7	20512.6
Итого:	2324.33	2345.93	74.016	734.5	734.5

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации