

Отчет о суточных параметрах  
(01.08.2022 0:00:00 - 31.08.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Торговая ул, д. 20 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА518  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:  
Обратка:  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:  
ПРИМ SN 251254  
ПРИМ SN 251255

Датчик температуры:  
КТПТР-06 SN 3422  
КТПТР-06 SN 3422 А

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т		Гкал	ч	ч
01.08.2022	75.09	69.20	5.89	130.19	130.28	-0.06	0.762	24.0	24.0
02.08.2022	74.32	68.54	5.77	129.39	129.48	-0.07	0.728	24.0	24.0
03.08.2022	64.89	58.05	6.83	90.59	90.72	-0.14	0.598	24.0	24.0
04.08.2022	65.96	59.68	6.28	103.96	103.99	-0.03	0.656	24.0	24.0
05.08.2022	66.63	60.73	5.91	111.32	111.29	0.02	0.639	24.0	24.0
06.08.2022	68.41	62.74	5.67	124.19	124.13	0.05	0.685	24.0	24.0
07.08.2022	69.76	64.89	4.87	136.96	136.91	0.04	0.640	24.0	24.0
08.08.2022	70.81	65.43	5.39	141.57	141.49	0.05	0.729	24.0	24.0
09.08.2022	55.43	55.83	-0.40	113.95	114.26	-0.27	0.356	13.1	24.0
10.08.2022	25.32	31.86	-6.53	0.03	0.18	-140.00	0.000	0.0	24.0
11.08.2022	27.36	19.13	8.23	1.43	3.53	-84.63	0.013	9.6	24.0
12.08.2022	25.73	20.43	5.30	2.44	1.46	50.27	0.015	16.3	24.0
13.08.2022	22.40	22.20	0.21	2.69	0.02	197.23	0.000	17.9	24.0
14.08.2022	21.77	21.57	0.20	0.16	0.11	40.22	0.000	1.1	24.0
15.08.2022	20.90	20.78	0.12	0.00	0.06	-191.74	0.000	0.0	24.0
16.08.2022	20.35	20.26	0.09	0.00	0.04	-188.87	0.000	0.0	24.0
17.08.2022	20.00	20.02	-0.02	0.00	0.16	-198.92	0.000	0.0	24.0
18.08.2022	19.78	19.81	-0.03	0.00	0.14	-199.04	0.000	0.0	24.0
19.08.2022	19.34	19.28	0.06	0.01	0.05	-116.09	0.000	0.0	24.0
20.08.2022	18.93	18.80	0.13	0.01	0.25	-188.04	0.000	0.1	24.0
21.08.2022	18.97	18.93	0.04	0.01	1.91	-198.46	0.000	0.0	24.0
22.08.2022	19.31	19.28	0.03	0.01	3.05	-199.19	0.000	0.0	24.0
23.08.2022	20.42	20.45	-0.03	5.78	5.71	1.22	0.004	2.4	24.0
24.08.2022	53.81	47.27	6.54	85.43	84.93	0.59	0.555	23.5	24.0
25.08.2022	66.42	60.30	6.12	99.35	99.07	0.29	0.625	24.0	24.0
26.08.2022	69.14	63.94	5.20	118.90	118.57	0.28	0.608	24.0	24.0
27.08.2022	69.69	64.62	5.07	118.04	117.85	0.16	0.586	24.0	24.0
28.08.2022	70.20	64.98	5.22	119.78	119.61	0.14	0.611	24.0	24.0
29.08.2022	71.28	66.12	5.15	118.22	118.05	0.14	0.596	24.0	24.0
30.08.2022	77.00	71.80	5.20	131.56	131.29	0.20	0.680	24.0	24.0
31.08.2022	75.63	70.89	4.75	134.04	133.62	0.31	0.629	24.0	24.0
Средние:	47.26	44.12	3.14	---	---	-45.62	---	---	---
Итого:	---	---	---	2020.01	2022.19	---	10.714	444.0	744.0

Дата	M1	M2	Q1	TWork	QntHIP
	т	т	Гкал	ч	ч
31.07.2022	112111.32	123204.27	3105.860	21597.3	26342.4
31.08.2022	114131.34	125226.46	3116.573	22041.3	27086.4
Итого:	2020.02	2022.20	10.714	444.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах  
(01.09.2022 0:00:00 - 08.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Торговая ул, д. 20 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА518  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:  
Обратка:  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:  
ПРИМ SN 251254  
ПРИМ SN 251255

Датчик температуры:  
КТПТР-06 SN 3422  
КТПТР-06 SN 3422 А

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т		Гкал	ч	ч
01.09.2022	66.59	61.32	5.27	108.02	107.82	0.18	0.545	24.0	24.0
02.09.2022	68.77	63.57	5.21	117.00	116.74	0.23	0.607	24.0	24.0
03.09.2022	69.45	64.61	4.84	119.57	119.25	0.27	0.565	24.0	24.0
04.09.2022	71.66	67.27	4.39	144.03	143.55	0.34	0.629	24.0	24.0
05.09.2022	74.24	68.97	5.27	133.92	133.51	0.31	0.681	24.0	24.0
06.09.2022	72.97	67.49	5.48	125.97	125.67	0.24	0.677	24.0	24.0
07.09.2022	74.66	69.26	5.41	129.32	129.01	0.24	0.689	24.0	24.0
08.09.2022	75.31	69.66	5.65	129.14	128.87	0.21	0.713	24.0	24.0
09.09.2022	75.54	69.67	5.87	121.22	120.90	0.26	0.699	24.0	24.0
10.09.2022	76.04	69.50	6.54	118.18	117.89	0.25	0.757	24.0	24.0
11.09.2022	75.05	69.59	5.46	137.67	137.41	0.19	0.733	24.0	24.0
12.09.2022	73.53	67.04	6.49	114.20	113.95	0.22	0.707	24.0	24.0
13.09.2022	70.33	64.00	6.33	112.99	112.66	0.29	0.700	24.0	24.0
14.09.2022	71.49	65.87	5.62	137.00	136.74	0.19	0.727	24.0	24.0
15.09.2022	72.70	66.90	5.80	124.49	124.10	0.31	0.711	24.0	24.0
16.09.2022	70.40	65.03	5.37	140.98	140.60	0.27	0.738	24.0	24.0
17.09.2022	64.74	59.47	5.27	104.65	104.15	0.48	0.591	22.2	24.0
18.09.2022	73.40	67.42	5.98	127.46	127.04	0.34	0.763	24.0	24.0
19.09.2022	73.23	67.09	6.14	127.31	126.88	0.34	0.747	24.0	24.0
20.09.2022	69.02	62.23	6.79	102.72	102.32	0.39	0.645	24.0	24.0
21.09.2022	66.83	60.69	6.13	104.01	103.55	0.45	0.649	24.0	24.0
22.09.2022	66.39	60.06	6.33	108.08	107.58	0.46	0.665	24.0	24.0
23.09.2022	61.13	55.06	6.07	95.16	94.55	0.64	0.575	24.0	24.0
24.09.2022	67.46	61.60	5.86	114.95	114.29	0.58	0.674	24.0	24.0
25.09.2022	62.25	57.05	5.20	120.39	119.58	0.68	0.625	24.0	24.0
26.09.2022	65.17	59.55	5.62	127.01	126.13	0.70	0.699	24.0	24.0
27.09.2022	63.05	47.88	15.17	114.78	113.13	1.45	1.718	24.0	24.0
28.09.2022	65.46	45.56	19.90	167.33	165.58	1.06	3.326	24.0	24.0
29.09.2022	65.82	44.02	21.80	163.21	161.34	1.15	3.540	24.0	24.0
30.09.2022	65.21	41.47	23.74	145.70	144.40	0.89	3.439	24.0	24.0
01.10.2022	65.83	40.28	25.55	138.33	136.86	1.07	3.525	24.0	24.0
02.10.2022	65.56	40.42	25.13	139.74	138.40	0.97	3.507	24.0	24.0
03.10.2022	66.35	42.21	24.15	152.40	151.06	0.88	3.667	24.0	24.0
04.10.2022	66.48	42.81	23.67	155.96	154.63	0.85	3.677	24.0	24.0
05.10.2022	66.65	42.42	24.23	148.94	147.65	0.87	3.578	24.0	24.0
06.10.2022	65.91	39.02	26.89	129.88	128.69	0.92	3.493	24.0	24.0
07.10.2022	51.00	33.18	17.82	81.99	82.55	-0.68	2.183	15.0	24.0
08.10.2022	65.15	40.48	24.68	148.13	146.86	0.86	3.641	24.0	24.0
Средние:	68.44	57.36	11.08	---	---	0.51	---	---	---
Итого:	---	---	---	4831.85	4805.86	---	56.808	901.2	912.0

Дата	M1	M2	Q1	TWork	QntHIP
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2022	114131.34	125226.46	3116.573	22041.3	27086.4
08.10.2022	118963.19	130032.31	3173.381	22942.4	27998.4
Итого:	4831.85	4805.85	56.808	901.2	912.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах  
(01.10.2022 0:00:00 - 31.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Торговая ул, д. 20 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА518  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:  
Обратка:  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:  
ПРИМ SN 251254  
ПРИМ SN 251255

Датчик температуры:  
КТПТР-06 SN 3422  
КТПТР-06 SN 3422 А

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т		Гкал	ч	ч
01.10.2022	65.83	40.28	25.55	138.33	136.86	1.07	3.525	24.0	24.0
02.10.2022	65.56	40.42	25.13	139.74	138.40	0.97	3.507	24.0	24.0
03.10.2022	66.35	42.21	24.15	152.40	151.06	0.88	3.667	24.0	24.0
04.10.2022	66.48	42.81	23.67	155.96	154.63	0.85	3.677	24.0	24.0
05.10.2022	66.65	42.42	24.23	148.94	147.65	0.87	3.578	24.0	24.0
06.10.2022	65.91	39.02	26.89	129.88	128.69	0.92	3.493	24.0	24.0
07.10.2022	51.00	33.18	17.82	81.99	82.55	-0.68	2.183	15.0	24.0
08.10.2022	65.15	40.48	24.68	148.13	146.86	0.86	3.641	24.0	24.0
09.10.2022	65.08	39.34	25.74	137.95	136.77	0.86	3.563	24.0	24.0
10.10.2022	65.90	40.17	25.74	144.42	141.01	2.39	3.706	24.0	24.0
11.10.2022	65.70	40.20	25.50	141.13	139.93	0.85	3.582	24.0	24.0
12.10.2022	66.19	38.78	27.41	128.22	127.13	0.85	3.490	24.0	24.0
13.10.2022	66.14	38.40	27.74	124.14	123.17	0.78	3.436	24.0	24.0
14.10.2022	65.92	39.84	26.08	137.74	136.54	0.88	3.580	24.0	24.0
15.10.2022	66.06	38.75	27.30	128.69	127.67	0.79	3.490	24.0	24.0
16.10.2022	66.24	37.76	28.48	126.00	125.03	0.77	3.574	24.0	24.0
17.10.2022	66.25	36.88	29.37	117.34	116.47	0.75	3.427	24.0	24.0
18.10.2022	65.93	36.83	29.09	120.70	119.78	0.76	3.501	24.0	24.0
19.10.2022	65.87	36.49	29.38	119.10	118.20	0.75	3.486	24.0	24.0
20.10.2022	65.67	35.61	30.06	112.84	111.87	0.86	3.374	24.0	24.0
21.10.2022	65.19	33.56	31.63	102.97	102.23	0.73	3.255	24.0	24.0
22.10.2022	66.13	35.38	30.75	112.32	111.46	0.77	3.446	24.0	24.0
23.10.2022	64.87	35.26	29.61	118.87	117.93	0.79	3.509	24.0	24.0
24.10.2022	66.83	36.79	30.04	130.37	129.28	0.84	3.906	24.0	24.0
25.10.2022	66.87	37.87	29.00	134.82	133.57	0.94	3.897	24.0	24.0
26.10.2022	64.40	35.77	28.63	127.23	126.17	0.84	3.634	24.0	24.0
27.10.2022	66.10	36.01	30.09	121.17	120.18	0.82	3.625	24.0	24.0
28.10.2022	67.04	31.42	35.63	93.55	92.80	0.81	3.153	24.0	24.0
29.10.2022	66.12	35.92	30.20	125.95	124.95	0.80	3.796	24.0	24.0
30.10.2022	66.14	36.15	29.99	126.94	125.94	0.79	3.798	24.0	24.0
31.10.2022	65.88	35.15	30.73	125.60	124.61	0.79	3.845	24.0	24.0
Средние:	65.47	37.71	27.75	---	---	0.84	---	---	---
Итого:	---	---	---	3953.44	3919.40	---	109.345	735.0	744.0

Дата	M1	M2	Q1	TWork	QntHIP
	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2022	117867.81	128945.61	3146.109	22759.5	27806.4
31.10.2022	121821.25	132865.02	3255.454	23494.4	28550.4
Итого:	3953.44	3919.41	109.345	735.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах  
(01.11.2022 0:00:00 - 30.11.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Торговая ул, д. 20 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА518  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:  
Обратка: ПРИМ SN 251255  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:  
КТПТР-06 SN 3422  
КТПТР-06 SN 3422 А

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2022	63.48	35.63	27.84	129.77	128.75	0.79	3.606	24.0	24.0
02.11.2022	64.08	35.85	28.23	133.35	132.26	0.82	3.767	24.0	24.0
03.11.2022	66.83	38.85	27.99	148.60	147.38	0.82	4.155	24.0	24.0
04.11.2022	65.12	37.75	27.37	144.17	143.02	0.79	3.935	24.0	24.0
05.11.2022	66.86	38.03	28.83	138.40	137.34	0.76	3.982	24.0	24.0
06.11.2022	67.73	37.96	29.77	135.87	134.91	0.71	4.031	24.0	24.0
07.11.2022	67.35	36.94	30.41	132.25	131.38	0.66	4.013	24.0	24.0
08.11.2022	68.79	38.26	30.52	135.64	134.67	0.72	4.133	24.0	24.0
09.11.2022	68.64	38.46	30.18	137.76	136.77	0.73	4.152	24.0	24.0
10.11.2022	67.75	38.84	28.92	143.44	142.35	0.76	4.140	24.0	24.0
11.11.2022	66.64	37.76	28.88	138.99	137.86	0.82	3.990	24.0	24.0
12.11.2022	67.06	39.46	27.60	150.02	148.71	0.88	4.137	24.0	24.0
13.11.2022	67.11	39.83	27.28	150.30	148.98	0.88	4.090	24.0	24.0
14.11.2022	67.27	38.40	28.87	144.56	143.27	0.90	4.154	24.0	24.0
15.11.2022	70.56	38.29	32.27	129.94	128.90	0.80	4.180	24.0	24.0
16.11.2022	64.98	43.64	21.34	96.80	95.94	0.90	3.108	16.9	24.0
17.11.2022	84.37	43.84	40.53	144.26	142.56	1.18	5.839	24.0	24.0
18.11.2022	92.07	46.58	45.50	142.64	141.00	1.16	6.493	24.0	24.0
19.11.2022	98.51	50.54	47.97	148.89	147.23	1.12	7.151	24.0	24.0
20.11.2022	96.90	49.53	47.36	146.63	145.11	1.04	6.952	24.0	24.0
21.11.2022	96.64	49.17	47.47	148.71	147.17	1.04	7.065	24.0	24.0
22.11.2022	95.55	49.77	45.77	150.89	149.26	1.08	6.909	24.0	24.0
23.11.2022	90.08	48.61	41.47	153.32	151.78	1.01	6.360	24.0	24.0
24.11.2022	85.93	45.58	40.35	145.61	144.07	1.07	5.869	24.0	24.0
25.11.2022	87.16	45.46	41.71	145.68	144.11	1.08	6.072	24.0	24.0
26.11.2022	91.75	46.96	44.79	145.04	143.39	1.14	6.498	24.0	24.0
27.11.2022	93.18	46.25	46.93	143.51	141.78	1.21	6.737	24.0	24.0
28.11.2022	93.80	47.02	46.78	143.55	141.79	1.24	6.718	24.0	24.0
29.11.2022	92.72	46.98	45.73	144.02	142.22	1.26	6.584	24.0	24.0
30.11.2022	95.01	46.20	48.82	137.15	135.35	1.33	6.702	24.0	24.0
Средние:	78.80	42.55	36.25	---	---	0.96	---	---	---
Итого:	---	---	---	4229.77	4189.31	---	155.523	712.9	720.0

Дата	M1	M2	Q1	TWork	QntHIP
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2022	121821.25	132865.02	3255.454	23494.4	28550.4
30.11.2022	126051.02	137054.33	3410.977	24207.4	29270.4
Итого:	4229.77	4189.31	155.523	712.9	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации