

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Торговая ул, д. 20 (4 МКД ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА518
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 251254

ПРИМ SN 251255

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 3422

КТПТР-06 SN 3422 А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.05.2023	63.92	51.99	11.93	4.07	3.98	95.81	94.28	1.61	1.115	24.0	24.0
02.05.2023	61.94	49.74	12.20	3.86	3.77	91.11	89.50	1.79	1.103	24.0	24.0
03.05.2023	63.36	52.60	10.77	4.07	3.97	95.83	94.05	1.87	1.003	24.0	24.0
04.05.2023	62.86	51.39	11.46	4.20	4.08	98.97	96.75	2.27	1.108	24.0	24.0
05.05.2023	62.58	52.81	9.77	4.18	4.07	98.42	96.30	2.18	0.941	24.0	24.0
06.05.2023	62.47	52.02	10.45	4.14	4.03	97.55	95.47	2.16	1.002	24.0	24.0
07.05.2023	64.15	54.24	9.90	4.61	4.49	108.63	106.31	2.16	1.054	24.0	24.0
08.05.2023	65.94	55.48	10.47	4.78	4.64	112.51	109.80	2.43	1.098	24.0	24.0
09.05.2023	66.52	56.99	9.53	5.14	5.00	120.91	118.08	2.37	1.123	24.0	24.0
10.05.2023	65.89	54.92	10.98	4.60	4.44	108.18	105.02	2.96	1.111	24.0	24.0
11.05.2023	63.49	53.10	10.39	4.39	4.28	103.39	101.24	2.10	1.048	24.0	24.0
12.05.2023	65.21	55.30	9.91	4.60	4.49	108.29	106.25	1.90	1.037	24.0	24.0
13.05.2023	61.85	52.69	9.15	4.24	4.14	99.87	98.06	1.83	0.908	24.0	24.0
14.05.2023	61.81	50.04	11.77	3.81	3.73	89.88	88.49	1.56	1.066	24.0	24.0
15.05.2023	60.84	48.65	12.19	3.62	3.54	85.37	84.03	1.59	1.047	24.0	24.0
16.05.2023	61.23	49.97	11.26	3.70	3.62	87.37	85.88	1.72	0.988	24.0	24.0
17.05.2023	60.20	49.04	11.16	3.38	3.31	79.76	78.64	1.42	0.893	24.0	24.0
18.05.2023	60.30	48.71	11.59	3.35	3.29	79.05	77.99	1.35	0.921	24.0	24.0
19.05.2023	60.63	51.09	9.53	3.58	3.51	84.37	83.23	1.35	0.818	24.0	24.0
20.05.2023	61.31	50.28	11.03	3.44	3.38	81.24	80.20	1.30	0.879	24.0	24.0
21.05.2023	59.63	47.61	12.03	3.25	3.20	76.82	75.89	1.22	0.930	24.0	24.0
22.05.2023	61.26	47.15	14.11	3.46	3.39	81.56	80.60	1.18	1.146	24.0	24.0
23.05.2023	60.91	49.88	11.04	3.54	3.48	83.42	82.45	1.17	0.923	24.0	24.0
24.05.2023	62.43	52.66	9.77	4.07	4.00	96.01	94.84	1.23	0.937	24.0	24.0
25.05.2023	61.53	50.16	11.37	3.37	3.32	79.51	78.62	1.13	0.906	24.0	24.0
26.05.2023	61.99	51.37	10.61	3.67	3.61	86.46	85.46	1.16	0.926	24.0	24.0
27.05.2023	61.92	51.11	10.81	3.41	3.35	80.33	79.46	1.09	0.863	24.0	24.0
28.05.2023	60.82	49.04	11.78	3.07	3.02	72.34	71.61	1.01	0.852	24.0	24.0
29.05.2023	59.65	47.30	12.35	3.01	2.97	71.15	70.45	0.99	0.901	24.0	24.0
30.05.2023	40.54	36.15	4.39	1.11	1.10	26.26	26.02	0.90	0.241	8.6	24.0
31.05.2023	22.27	22.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.000	0.0	24.0
Средние:	60.31	49.85	10.45	3.67	3.59	---	---	-4.87	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2680.37	2634.97	---	28.889	704.6	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2023	144560.19	155273.78	4140.901	27507.0	32681.9
31.05.2023	147240.56	157908.75	4169.790	28211.6	33425.9
Итого:	2680.38	2634.97	28.889	704.6	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Торговая ул, д. 20 (4 МКД ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА518
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
 ПРИМ SN 251254
 ПРИМ SN 251255

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 3422
КТПТР-06 SN 3422 А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.06.2023	20.81	20.56	0.25	0.00	0.00	0.00	0.01	-200.00	0.000	0.0	24.0
02.06.2023	20.16	19.93	0.23	0.00	0.00	0.00	0.02	-200.00	0.000	0.0	24.0
03.06.2023	19.36	19.14	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.000	0.0	24.0
04.06.2023	19.01	18.79	0.21	0.00	0.00	0.00	0.02	-200.00	0.000	0.0	24.0
05.06.2023	18.85	18.64	0.22	0.00	0.00	0.00	0.05	-200.00	0.000	0.0	24.0
06.06.2023	18.09	17.91	0.18	0.00	0.00	0.00	0.09	-200.00	0.000	0.0	24.0
07.06.2023	17.62	17.44	0.18	0.00	0.00	0.00	0.15	-200.00	0.000	0.0	24.0
08.06.2023	17.34	17.20	0.14	0.00	0.00	0.00	0.35	-200.00	0.000	0.0	24.0
09.06.2023	16.74	16.66	0.09	0.00	0.00	0.00	0.64	-200.00	0.000	0.0	24.0
10.06.2023	16.35	16.41	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.47	-200.00	0.000	0.0	24.0
11.06.2023	33.74	26.67	7.08	1.79	1.76	42.43	41.96	1.11	0.546	13.3	24.0
12.06.2023	58.49	46.01	12.48	3.46	3.41	81.70	80.95	0.91	1.018	24.0	24.0
13.06.2023	54.65	41.77	12.88	3.07	3.03	72.74	72.16	0.80	0.942	24.0	24.0
14.06.2023	55.63	45.14	10.49	3.37	3.32	79.74	79.00	0.93	0.837	24.0	24.0
15.06.2023	59.26	49.73	9.53	3.84	3.78	90.59	89.60	1.10	0.869	24.0	24.0
16.06.2023	59.75	49.79	9.96	3.88	3.81	91.56	90.48	1.18	0.913	24.0	24.0
17.06.2023	62.06	50.61	11.44	3.35	3.30	79.05	78.18	1.11	0.870	24.0	24.0
18.06.2023	67.30	52.81	14.49	2.97	2.92	69.76	69.06	1.01	1.013	24.0	24.0
19.06.2023	66.21	50.91	15.29	2.85	2.80	66.97	66.31	1.00	1.006	24.0	24.0
20.06.2023	65.54	51.13	14.41	2.94	2.89	69.13	68.39	1.08	1.010	24.0	24.0
21.06.2023	66.43	52.76	13.66	3.02	2.96	70.96	70.16	1.14	0.973	24.0	24.0
22.06.2023	66.91	53.53	13.38	2.99	2.94	70.34	69.56	1.11	0.939	24.0	24.0
23.06.2023	66.54	52.40	14.14	2.97	2.92	69.90	69.16	1.07	1.002	24.0	24.0
24.06.2023	66.65	53.28	13.38	2.95	2.90	69.32	68.60	1.04	0.924	24.0	24.0
25.06.2023	66.93	53.12	13.81	2.95	2.89	69.29	68.55	1.06	0.958	24.0	24.0
26.06.2023	67.07	52.43	14.64	2.87	2.82	67.44	66.76	1.01	0.982	24.0	24.0
27.06.2023	66.65	54.53	12.11	3.10	3.05	72.98	72.23	1.03	0.889	24.0	24.0
28.06.2023	66.85	55.24	11.61	3.30	3.25	77.56	76.77	1.02	0.895	24.0	24.0
29.06.2023	67.14	54.97	12.17	3.28	3.22	77.01	76.22	1.03	0.939	24.0	24.0
30.06.2023	66.70	54.87	11.82	3.20	3.15	75.22	74.50	0.96	0.885	24.0	24.0
Средние:	47.83	39.48	8.35	2.07	2.04	---	---	-65.98	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1463.69	1450.40	---	18.410	469.3	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.05.2023	147240.56	157908.75	4169.790	28211.6	33425.9
30.06.2023	148704.25	159359.16	4188.200	28680.9	34145.9
Итого:	1463.69	1450.41	18.410	469.3	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации