

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Торговая ул, д. 20 (4 МКД ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА518
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды: ПРИМ SN 251254
Обратка: ПРИМ SN 251255
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры: КТПТР-06 SN 3422
КТПТР-06 SN 3422 А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.09.2023	64.31	54.74	9.57	3.16	3.11	74.46	73.61	1.16	0.701	24.0	24.0
02.09.2023	65.00	55.99	9.01	3.22	3.17	75.87	75.04	1.10	0.673	24.0	24.0
03.09.2023	66.48	57.38	9.10	3.44	3.38	80.87	79.99	1.11	0.717	24.0	24.0
04.09.2023	65.45	54.29	11.17	2.96	2.91	69.56	68.85	1.02	0.679	24.0	24.0
05.09.2023	63.77	52.84	10.93	2.45	2.41	57.62	57.10	0.92	0.644	24.0	24.0
06.09.2023	64.79	55.04	9.76	2.90	2.86	68.32	67.65	0.99	0.662	24.0	24.0
07.09.2023	66.74	57.88	8.86	3.51	3.46	82.55	81.69	1.05	0.729	24.0	24.0
08.09.2023	68.39	59.45	8.94	3.89	3.83	91.46	90.47	1.09	0.778	24.0	24.0
09.09.2023	66.64	57.45	9.20	3.50	3.45	82.42	81.55	1.07	0.730	24.0	24.0
10.09.2023	67.30	58.60	8.69	3.68	3.63	86.55	85.64	1.05	0.735	24.0	24.0
11.09.2023	67.53	56.98	10.55	3.74	3.68	87.82	86.91	1.04	0.868	24.0	24.0
12.09.2023	66.62	58.20	8.42	3.76	3.70	88.34	87.45	1.01	0.725	24.0	24.0
13.09.2023	65.71	57.50	8.20	3.91	3.86	92.13	91.19	1.03	0.746	24.0	24.0
14.09.2023	67.42	60.34	7.08	4.53	4.46	106.48	105.35	1.06	0.754	24.0	24.0
15.09.2023	67.68	60.11	7.56	4.80	4.67	112.94	110.25	2.41	0.819	24.0	24.0
16.09.2023	66.12	58.79	7.33	4.47	4.41	105.28	104.16	1.08	0.749	24.0	24.0
17.09.2023	67.34	59.69	7.65	4.47	4.41	105.21	104.06	1.10	0.780	24.0	24.0
18.09.2023	66.84	58.39	8.45	4.28	4.22	100.73	99.65	1.07	0.817	24.0	24.0
19.09.2023	68.10	60.72	7.39	4.50	4.44	105.86	104.78	1.03	0.771	24.0	24.0
20.09.2023	66.73	58.81	7.91	4.11	4.05	96.62	95.58	1.08	0.729	24.0	24.0
21.09.2023	67.03	58.70	8.33	4.38	4.31	102.88	101.81	1.04	0.850	24.0	24.0
22.09.2023	67.62	60.70	6.92	5.01	4.94	117.78	116.50	1.09	0.809	24.0	24.0
23.09.2023	66.99	60.17	6.82	5.01	4.94	117.92	116.68	1.06	0.776	24.0	24.0
24.09.2023	66.70	59.67	7.02	4.77	4.70	112.23	111.04	1.06	0.778	24.0	24.0
25.09.2023	67.26	59.44	7.83	4.95	4.87	116.29	115.06	1.06	0.879	24.0	24.0
26.09.2023	67.06	59.62	7.43	4.92	4.85	115.77	114.55	1.06	0.830	24.0	24.0
27.09.2023	67.75	49.62	18.13	5.45	5.28	128.13	125.15	2.35	2.311	24.0	24.0
28.09.2023	67.33	41.17	26.16	5.53	5.37	129.96	127.88	1.61	3.392	24.0	24.0
29.09.2023	68.87	43.82	25.05	6.21	6.04	145.95	143.64	1.60	3.651	24.0	24.0
30.09.2023	69.32	44.01	25.31	6.16	5.98	144.55	142.17	1.67	3.641	24.0	24.0
Средние:	66.83	56.34	10.49	4.26	4.18	---	---	1.20	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	3002.57	2965.44	---	32.723	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2023	151920.42	162546.09	4223.548	29887.4	35633.2
30.09.2023	154922.98	165511.53	4256.271	30607.4	36353.2
Итого:	3002.56	2965.44	32.723	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации