

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2023 0:00:00 - 30.11.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Торговая ул, д. 20 (4 МКД ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА518
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 251254
Обратка: ПРИМ SN 251255
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры: КТПТР-06 SN 3422
КТПТР-06 SN 3422 А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2023	74.00	43.03	30.98	6.63	6.43	155.31	153.00	1.50	4.804	24.0	24.0
02.11.2023	72.51	42.06	30.45	6.49	6.29	152.04	149.74	1.53	4.622	24.0	24.0
03.11.2023	69.29	40.75	28.54	6.41	6.22	150.44	148.19	1.51	4.288	24.0	24.0
04.11.2023	70.42	42.01	28.41	6.79	6.59	159.30	156.82	1.57	4.505	24.0	24.0
05.11.2023	70.25	40.71	29.54	6.30	6.11	147.79	145.39	1.64	4.363	24.0	24.0
06.11.2023	71.96	41.06	30.90	6.40	6.20	150.00	147.40	1.75	4.626	24.0	24.0
07.11.2023	68.78	39.63	29.15	6.22	6.03	146.21	143.71	1.73	4.258	24.0	24.0
08.11.2023	68.66	40.96	27.70	6.58	6.39	154.58	152.02	1.67	4.274	24.0	24.0
09.11.2023	68.70	40.40	28.30	6.40	6.21	150.37	147.93	1.64	4.241	24.0	24.0
10.11.2023	68.50	40.51	27.98	6.42	6.23	150.88	148.45	1.62	4.212	24.0	24.0
11.11.2023	67.84	40.13	27.71	6.34	6.16	148.97	146.58	1.62	4.115	24.0	24.0
12.11.2023	68.04	40.09	27.95	6.32	6.13	148.50	145.91	1.76	4.133	24.0	24.0
13.11.2023	67.93	38.99	28.94	6.29	6.10	147.94	145.26	1.83	4.265	24.0	24.0
14.11.2023	68.22	39.46	28.76	6.30	6.11	148.09	145.54	1.74	4.252	24.0	24.0
15.11.2023	68.42	40.75	27.67	6.63	6.44	155.81	153.25	1.66	4.297	24.0	24.0
16.11.2023	67.93	39.81	28.12	6.24	6.06	146.74	144.21	1.74	4.110	24.0	24.0
17.11.2023	68.41	39.79	28.62	6.27	6.07	147.34	144.67	1.83	4.206	24.0	24.0
18.11.2023	71.06	39.98	31.07	6.16	5.96	144.56	141.94	1.82	4.475	24.0	24.0
19.11.2023	79.61	43.13	36.48	6.31	6.08	147.21	144.59	1.79	5.375	24.0	24.0
20.11.2023	82.54	43.76	38.77	6.28	6.04	146.22	143.59	1.82	5.666	24.0	24.0
21.11.2023	82.01	44.17	37.84	6.28	6.05	146.35	143.74	1.80	5.522	24.0	24.0
22.11.2023	79.94	42.50	37.43	5.95	5.73	138.74	136.26	1.80	5.190	24.0	24.0
23.11.2023	78.46	41.41	37.04	5.95	5.73	138.87	136.32	1.86	5.138	24.0	24.0
24.11.2023	82.50	43.06	39.44	5.99	5.70	139.57	135.65	2.85	5.504	24.0	24.0
25.11.2023	91.73	45.83	45.91	5.96	5.70	137.89	135.51	1.75	6.337	24.0	24.0
26.11.2023	88.41	45.04	43.37	5.97	5.73	138.47	136.28	1.60	6.002	24.0	24.0
27.11.2023	77.28	41.79	35.49	6.12	5.92	142.95	140.88	1.46	5.070	24.0	24.0
28.11.2023	69.57	38.65	30.92	5.82	5.66	136.67	134.83	1.35	4.217	24.0	24.0
29.11.2023	71.44	38.89	32.55	5.75	5.58	134.87	133.00	1.39	4.383	24.0	24.0
30.11.2023	71.87	39.99	31.88	5.96	5.79	139.87	137.87	1.44	4.451	24.0	24.0
Средние:	73.54	41.28	32.26	6.25	6.05	---	---	1.70	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	4392.57	4318.51	---	140.900	719.9	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2023	159338.48	169856.95	4380.802	31350.2	37095.9
30.11.2023	163731.06	174175.47	4521.702	32070.1	37815.9
Итого:	4392.58	4318.52	140.900	719.9	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации