

Отчет о суточных параметрах
(01.12.2023 0:00:00 - 31.12.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Торговая ул, д. 20 (4 МКД ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА518
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 251254
ПРИМ SN 251255

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 3422
КТПТР-06 SN 3422 А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.12.2023	74.89	40.67	34.22	5.98	5.80	140.06	138.07	1.43	4.793	24.0	24.0
02.12.2023	79.75	43.03	36.71	6.05	5.85	141.26	139.24	1.44	5.185	24.0	24.0
03.12.2023	82.09	43.11	38.97	6.03	5.83	140.50	138.58	1.38	5.475	24.0	24.0
04.12.2023	86.10	43.90	42.20	6.03	5.81	140.11	138.25	1.34	5.919	24.0	24.0
05.12.2023	86.18	45.11	41.06	6.02	5.82	139.96	138.34	1.17	5.744	24.0	24.0
06.12.2023	93.36	47.03	46.32	6.03	5.81	139.40	137.95	1.05	6.447	24.0	24.0
07.12.2023	105.82	49.65	56.17	5.87	5.62	134.36	133.22	0.85	7.565	24.0	24.0
08.12.2023	115.29	52.58	62.70	5.93	5.65	134.76	133.79	0.72	8.475	24.0	24.0
09.12.2023	114.32	41.79	72.54	5.90	5.57	134.30	132.61	1.27	9.712	24.0	24.0
10.12.2023	115.09	45.05	70.03	6.22	5.87	141.39	139.51	1.34	9.942	24.0	24.0
11.12.2023	112.08	50.92	61.15	6.27	5.96	142.82	141.22	1.13	8.755	24.0	24.0
12.12.2023	114.34	53.43	60.90	6.46	6.14	146.89	145.40	1.02	8.977	24.0	24.0
13.12.2023	114.62	53.86	60.76	6.49	6.18	147.68	146.33	0.92	9.003	24.0	24.0
14.12.2023	114.57	54.64	59.92	6.79	6.44	152.71	150.71	1.32	9.181	23.7	23.7
15.12.2023	106.54	53.31	53.24	6.81	6.52	155.97	154.29	1.09	8.316	24.0	24.0
16.12.2023	98.99	46.96	52.04	5.63	5.40	129.53	128.05	1.16	6.634	24.0	24.0
17.12.2023	90.94	45.13	45.81	6.09	5.87	141.04	139.46	1.13	6.427	24.0	24.0
18.12.2023	93.33	47.32	46.01	6.42	6.16	148.49	146.33	1.46	6.829	24.0	24.0
19.12.2023	87.12	45.40	41.71	6.19	5.96	143.64	141.69	1.37	5.990	24.0	24.0
20.12.2023	80.92	43.61	37.31	6.38	6.17	148.73	146.73	1.36	5.544	24.0	24.0
21.12.2023	72.97	40.07	32.90	6.07	5.89	142.32	140.18	1.52	4.675	24.0	24.0
22.12.2023	71.57	38.67	32.89	5.99	5.80	140.41	138.30	1.51	4.601	24.0	24.0
23.12.2023	71.03	37.69	33.34	5.62	5.45	131.81	129.94	1.43	4.377	24.0	24.0
24.12.2023	70.92	36.45	34.47	5.27	5.11	123.66	121.87	1.46	4.251	24.0	24.0
25.12.2023	73.80	35.98	37.82	5.20	5.03	121.84	120.03	1.50	4.606	24.0	24.0
26.12.2023	74.28	37.15	37.12	5.24	5.07	122.74	120.92	1.50	4.549	24.0	24.0
27.12.2023	75.67	38.69	36.98	5.47	5.28	127.89	125.84	1.62	4.723	24.0	24.0
28.12.2023	80.04	39.25	40.79	5.47	5.26	127.64	125.39	1.77	5.203	24.0	24.0
29.12.2023	85.90	44.10	41.80	6.02	5.76	140.02	137.02	2.16	5.848	24.0	24.0
30.12.2023	89.33	45.16	44.17	6.14	5.86	142.32	139.39	2.08	6.284	24.0	24.0
31.12.2023	95.12	45.60	49.53	6.02	5.73	139.05	136.05	2.18	6.892	24.0	24.0
Средние:	91.19	44.69	46.50	6.00	5.76	---	---	1.38	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	4303.31	4244.68	---	200.920	743.7	743.7

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.11.2023	163731.06	174175.47	4521.702	32070.1	37815.9
31.12.2023	168034.38	178420.14	4722.622	32813.8	38559.6
Итого:	4303.31	4244.67	200.920	743.7	743.7

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации