

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Волгодонская ул, д. 20 (4 МКД "Заречная УК")
Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 1181
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: ВПС SN 5015592
Обратка: ВПС SN 5015593
Схема измерений: Закрытая система, ПР в подающем ТП и обратном ТП (измерение Q по G1)

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 29661г
КТСП-Н SN 29661х

| Дата | t1 | t2 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qo | txв | BHP | NS |
|------------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|------|-------|----|
| | °C | °C | т | т | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | °C | ч | |
| 01.03.2024 | 53.10 | 42.60 | 182.55 | 184.06 | 5.00 | 5.00 | 1.900 | 5.00 | 24.0 | |
| 02.03.2024 | 52.90 | 42.70 | 183.52 | 185.04 | 5.00 | 5.00 | 1.862 | 5.00 | 24.0 | |
| 03.03.2024 | 52.50 | 42.60 | 183.52 | 185.02 | 5.00 | 5.00 | 1.815 | 5.00 | 24.0 | |
| 04.03.2024 | 43.80 | 36.50 | 202.51 | 194.28 | 5.00 | 5.00 | 1.376 | 5.00 | 23.6 | * |
| 05.03.2024 | 51.00 | 41.50 | 183.23 | 184.69 | 5.00 | 5.00 | 1.735 | 5.00 | 24.0 | |
| 06.03.2024 | 56.70 | 44.60 | 182.81 | 184.53 | 5.00 | 5.00 | 2.216 | 5.00 | 24.0 | |
| 07.03.2024 | 60.00 | 46.90 | 182.52 | 184.36 | 5.00 | 5.00 | 2.401 | 5.00 | 24.0 | |
| 08.03.2024 | 55.70 | 44.40 | 182.88 | 184.54 | 5.00 | 5.00 | 2.058 | 5.00 | 24.0 | |
| 09.03.2024 | 53.50 | 43.00 | 183.11 | 184.65 | 5.00 | 5.00 | 1.920 | 5.00 | 24.0 | |
| 10.03.2024 | 58.50 | 45.80 | 182.81 | 184.54 | 5.00 | 5.00 | 2.317 | 5.00 | 24.0 | |
| 11.03.2024 | 63.60 | 49.80 | 197.68 | 199.69 | 5.00 | 5.00 | 2.732 | 5.00 | 24.0 | |
| 12.03.2024 | 61.20 | 47.70 | 182.28 | 184.14 | 5.00 | 5.00 | 2.460 | 5.00 | 24.0 | |
| 13.03.2024 | 57.30 | 45.20 | 182.54 | 184.28 | 5.00 | 5.00 | 2.206 | 5.00 | 24.0 | |
| 14.03.2024 | 53.80 | 43.20 | 182.80 | 184.40 | 5.00 | 5.00 | 1.921 | 5.00 | 24.0 | |
| 15.03.2024 | 51.70 | 42.10 | 182.99 | 184.51 | 5.00 | 5.00 | 1.762 | 5.00 | 24.0 | |
| 16.03.2024 | 51.60 | 42.00 | 183.04 | 184.49 | 5.00 | 5.00 | 1.741 | 5.00 | 24.0 | |
| 17.03.2024 | 51.80 | 42.30 | 182.98 | 184.47 | 5.00 | 5.00 | 1.736 | 5.00 | 24.0 | |
| 18.03.2024 | 50.60 | 41.60 | 182.43 | 183.83 | 5.00 | 5.00 | 1.636 | 5.00 | 24.0 | |
| 19.03.2024 | 51.10 | 41.70 | 181.85 | 183.35 | 5.00 | 5.00 | 1.705 | 5.00 | 24.0 | |
| 20.03.2024 | 50.40 | 41.50 | 182.02 | 183.49 | 5.00 | 5.00 | 1.626 | 5.00 | 24.0 | |
| 21.03.2024 | 48.80 | 40.30 | 182.16 | 183.63 | 5.00 | 5.00 | 1.533 | 5.00 | 24.0 | |
| 22.03.2024 | 48.90 | 40.60 | 186.36 | 187.86 | 5.00 | 5.00 | 1.542 | 5.00 | 24.0 | |
| 23.03.2024 | 48.40 | 40.50 | 192.41 | 193.96 | 5.00 | 5.00 | 1.518 | 5.00 | 24.0 | |
| 24.03.2024 | 47.30 | 39.70 | 192.46 | 193.96 | 5.00 | 5.00 | 1.459 | 5.00 | 24.0 | |
| 25.03.2024 | 47.60 | 39.80 | 192.35 | 193.89 | 5.00 | 5.00 | 1.497 | 5.00 | 24.0 | |
| 26.03.2024 | 48.40 | 40.40 | 192.36 | 193.89 | 5.00 | 5.00 | 1.529 | 5.00 | 24.0 | |
| 27.03.2024 | 47.90 | 40.10 | 192.41 | 193.95 | 5.00 | 5.00 | 1.495 | 5.00 | 24.0 | |
| 28.03.2024 | 48.40 | 40.20 | 192.35 | 193.96 | 5.00 | 5.00 | 1.573 | 5.00 | 24.0 | |
| 29.03.2024 | 50.00 | 41.30 | 194.51 | 196.17 | 5.00 | 5.00 | 1.699 | 5.00 | 24.0 | |
| 30.03.2024 | 48.20 | 40.30 | 198.13 | 199.73 | 5.00 | 5.00 | 1.559 | 5.00 | 24.0 | |
| 31.03.2024 | 47.70 | 40.10 | 198.21 | 199.79 | 5.00 | 5.00 | 1.517 | 5.00 | 24.0 | |
| Средние: | 52.01 | 42.29 | --- | --- | 5.00 | 5.00 | --- | 5.00 | --- | |
| Итого: | --- | --- | 5803.78 | 5843.14 | --- | --- | 56.045 | --- | 743.6 | |

| Дата | M1 | M2 | Qo | BHP |
|------------|-----------|-----------|----------|---------|
| | т | т | Гкал | ч |
| 29.02.2024 | 511068.68 | 450400.71 | 3468.260 | 51786.3 |
| 31.03.2024 | 516872.47 | 456243.86 | 3524.306 | 52529.9 |
| Итого: | 5803.78 | 5843.14 | 56.045 | 743.6 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Волгодонская ул, д. 20 (4 МКД "Заречная УК")
Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 1181
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: ГВС

| Дата | t3 | M3 | P3 | Qo | txв | BNP | NS |
|------------|-------|------|---------|-------|------|-------|----|
| | °C | т | кгс/см2 | Гкал | °C | ч | |
| 01.03.2024 | 19.30 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 02.03.2024 | 19.80 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 03.03.2024 | 21.00 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 04.03.2024 | 20.20 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 05.03.2024 | 20.20 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 06.03.2024 | 18.50 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 07.03.2024 | 19.10 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 08.03.2024 | 19.70 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 09.03.2024 | 19.10 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 10.03.2024 | 18.50 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 11.03.2024 | 18.20 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 12.03.2024 | 18.60 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 13.03.2024 | 18.90 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 14.03.2024 | 20.40 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 15.03.2024 | 20.80 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 16.03.2024 | 21.60 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 17.03.2024 | 21.10 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 18.03.2024 | 20.80 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 19.03.2024 | 20.30 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 20.03.2024 | 20.90 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 21.03.2024 | 20.90 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 22.03.2024 | 21.70 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 23.03.2024 | 21.60 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 24.03.2024 | 21.40 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 25.03.2024 | 21.20 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 26.03.2024 | 21.30 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 27.03.2024 | 20.40 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 28.03.2024 | 19.40 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 29.03.2024 | 19.50 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 30.03.2024 | 20.20 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 31.03.2024 | 20.60 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| Средние: | 20.17 | --- | 5.00 | --- | 5.00 | --- | |
| Итого: | --- | 0.00 | --- | 0.000 | --- | 744.0 | |

| Дата | M3 | Qo | BNP |
|------------|---------|---------|---------|
| | т | Гкал | ч |
| 29.02.2024 | 2083.66 | 109.368 | 14540.8 |
| 31.03.2024 | 2083.66 | 109.368 | 15284.8 |
| Итого: | 0.00 | 0.000 | 744.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации