

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2022 0:00:00 - 31.08.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Закамская ул, д. 35 (ООО "Заречная управляющая компания")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА464
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 251237
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 2221
КТПТР-06 SN 2221a

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т		Гкал	ч	ч
01.08.2022	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
02.08.2022	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
03.08.2022	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
04.08.2022	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
05.08.2022	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
06.08.2022	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
07.08.2022	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
08.08.2022	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
09.08.2022	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
10.08.2022	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
11.08.2022	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
12.08.2022	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
13.08.2022	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
14.08.2022	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
15.08.2022	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
16.08.2022	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
17.08.2022	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
18.08.2022	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
19.08.2022	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
20.08.2022	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
21.08.2022	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
22.08.2022	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
23.08.2022	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
24.08.2022	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
25.08.2022	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
26.08.2022	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
27.08.2022	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
28.08.2022	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
29.08.2022	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
30.08.2022	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
31.08.2022	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
Средние:	-242.94	-242.94	0.00	---	---	0.00	---	---	---
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	---	0.000	0.0	744.0

Дата	M1	M2	Q1	TWork	QntHIP
	т	т	Гкал	ч	ч
31.07.2022	28421.61	28652.37	1024.148	6811.3	7521.4
31.08.2022	28421.61	28652.37	1024.148	6811.3	8265.4
Итого:	0.00	0.00	0.000	0.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2022 0:00:00 - 08.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Закамская ул, д. 35 (ООО "Заречная управляющая компания")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА464
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 251237
ПРИМ SN 253042

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 2221
КТПТР-06 SN 2221a

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т		Гкал	ч	ч
01.09.2022	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
02.09.2022	-133.07	-137.15	4.08	26.84	28.94	-7.53	0.256	7.9	23.3
03.09.2022	77.97	71.44	6.53	78.80	84.48	-6.96	0.500	24.0	24.0
04.09.2022	82.22	76.14	6.08	92.70	101.19	-8.76	0.555	23.9	24.0
05.09.2022	82.62	74.74	7.88	85.76	93.10	-8.22	0.641	24.0	24.0
06.09.2022	80.07	72.55	7.51	80.57	87.42	-8.16	0.593	24.0	24.0
07.09.2022	81.42	74.10	7.32	81.64	89.63	-9.34	0.583	23.9	24.0
08.09.2022	82.14	74.40	7.74	80.70	89.27	-10.08	0.605	23.8	24.0
09.09.2022	82.49	74.72	7.78	69.99	53.25	27.18	0.521	22.5	22.9
10.09.2022	82.20	73.99	8.21	69.82	0.00	200.00	0.551	23.6	24.0
11.09.2022	80.67	73.29	7.38	82.61	0.00	200.00	0.590	23.9	24.0
12.09.2022	78.90	69.48	9.42	66.73	0.00	200.00	0.583	23.6	24.0
13.09.2022	74.47	66.54	7.94	64.20	0.00	200.00	0.493	23.6	24.0
14.09.2022	77.73	70.12	7.62	77.11	11.06	149.84	0.529	23.2	24.0
15.09.2022	76.05	68.58	7.47	68.84	82.45	-18.00	0.501	23.4	24.0
16.09.2022	74.76	68.57	6.19	79.44	92.96	-15.68	0.461	23.3	24.0
17.09.2022	68.60	62.24	6.36	61.90	71.91	-14.95	0.383	23.8	24.0
18.09.2022	74.37	68.91	5.46	77.22	81.79	-5.76	0.421	24.0	24.0
19.09.2022	73.31	66.58	6.73	74.41	81.00	-8.49	0.468	23.9	24.0
20.09.2022	60.16	56.08	4.07	41.49	48.84	-16.28	0.246	17.8	24.0
21.09.2022	66.44	59.91	6.53	60.90	74.86	-20.57	0.400	23.4	24.0
22.09.2022	65.83	53.26	12.57	58.95	74.18	-22.88	0.656	23.0	23.9
23.09.2022	61.58	41.88	19.70	56.40	66.58	-16.55	1.130	23.7	24.0
24.09.2022	67.22	44.13	23.09	77.99	87.75	-11.78	1.805	23.5	24.0
25.09.2022	67.44	42.64	24.80	86.74	97.01	-11.19	2.141	23.8	24.0
26.09.2022	69.52	43.29	26.23	91.37	100.75	-9.76	2.379	24.0	24.0
27.09.2022	68.89	38.50	30.40	74.73	80.27	-7.14	2.242	23.8	24.0
28.09.2022	69.80	39.92	29.88	93.24	102.89	-9.84	2.764	24.0	24.0
29.09.2022	67.91	36.45	31.46	78.31	86.70	-10.17	2.459	23.7	24.0
30.09.2022	68.18	34.95	33.23	73.97	80.68	-8.68	2.448	24.0	24.0
01.10.2022	68.26	35.05	33.21	74.97	83.37	-10.61	2.484	23.8	24.0
02.10.2022	68.59	37.16	31.43	85.77	95.40	-10.63	2.693	23.9	24.0
03.10.2022	69.33	38.83	30.50	96.37	106.31	-9.81	2.930	24.0	24.0
04.10.2022	69.35	40.58	28.76	107.04	118.72	-10.35	3.069	24.0	24.0
05.10.2022	69.15	42.86	26.28	120.05	135.87	-12.36	3.138	23.7	24.0
06.10.2022	69.68	42.13	27.55	112.54	125.65	-11.01	3.094	23.4	23.5
07.10.2022	68.66	40.71	27.95	107.33	119.22	-10.50	2.992	24.0	24.0
08.10.2022	69.22	42.58	26.64	117.57	131.13	-10.91	3.125	24.0	24.0
Средние:	58.93	43.08	15.84	---	---	16.42	---	---	---
Итого:	---	---	---	2935.01	2864.63	---	51.430	855.6	909.7

Дата	M1	M2	Q1	TWork	QntHIP
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2022	28421.61	28652.37	1024.148	6811.3	8265.4
08.10.2022	31356.62	31517.00	1075.579	7666.8	9175.1
Итого:	2935.01	2864.63	51.430	855.6	909.7

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации