

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2022 0:00:00 - 31.08.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Александра Невского ул, д. 22 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 538
Точка измерения: Узел 1 (окончание ОЗП 2022); Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 10179
ПРИМ SN 10276

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 4277
КТПТР-06 SN 4277a

Дата	T1	T2	dt	Go1	Go2	Gn1	Gn2	Gm1	Gm2	%	dGm	P1	P2	Qt1	Qt2	dQt	tm1	ts1	tm2	tm4	tm3
01.08.2022	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
02.08.2022	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
03.08.2022	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
04.08.2022	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
05.08.2022	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
06.08.2022	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
07.08.2022	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
08.08.2022	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
09.08.2022	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10.08.2022	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11.08.2022	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12.08.2022	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13.08.2022	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14.08.2022	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15.08.2022	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16.08.2022	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17.08.2022	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18.08.2022	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19.08.2022	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20.08.2022	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21.08.2022	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22.08.2022	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23.08.2022	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24.08.2022	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25.08.2022	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26.08.2022	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27.08.2022	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28.08.2022	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29.08.2022	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30.08.2022	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31.08.2022	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Средние:	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Дата	V1	V2	Vc1	Vc2	M1	M2	dM	Q1	Q2	Qtv	TWork	QntHIP	QntP
01.08.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31.08.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2022 0:00:00 - 08.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Александра Невского ул, д. 22 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 538
Точка измерения: Узел 1 (МПИ 10.04.22); Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
О обратка: ПРИМ SN 10179
Схема измерений: ПРИМ SN 10276

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 4277
КТПТР-06 SN 4277a

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1 °C	T2 °C	dt °C	Gm1 т	Gm2 т	%	Qt1 Гкал	tm1 ч	ts1 ч
01.09.2022	---	---		---	---		---	---	---
02.09.2022	---	---		---	---		---	---	---
03.09.2022	---	---		---	---		---	---	---
04.09.2022	---	---		---	---		---	---	---
05.09.2022	---	---		---	---		---	---	---
06.09.2022	---	---		---	---		---	---	---
07.09.2022	---	---		---	---		---	---	---
08.09.2022	---	---		---	---		---	---	---
09.09.2022	---	---		---	---		---	---	---
10.09.2022	---	---		---	---		---	---	---
11.09.2022	---	---		---	---		---	---	---
12.09.2022	---	---		---	---		---	---	---
13.09.2022	---	---		---	---		---	---	---
14.09.2022	---	---		---	---		---	---	---
15.09.2022	---	---		---	---		---	---	---
16.09.2022	---	---		---	---		---	---	---
17.09.2022	46.54	11.99	34.55	0.15	0.15	-0.20	0.000	0.4	11.4
18.09.2022	17.74	17.15	0.59	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
19.09.2022	17.77	17.35	0.43	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
20.09.2022	17.75	17.35	0.40	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
21.09.2022	17.84	17.53	0.32	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
22.09.2022	17.40	16.96	0.44	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
23.09.2022	17.15	16.75	0.40	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
24.09.2022	17.22	16.90	0.32	0.00	0.00	200.00	0.000	0.0	24.0
25.09.2022	17.29	16.85	0.44	0.00	0.00	200.00	0.000	0.0	24.0
26.09.2022	16.75	16.25	0.50	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
27.09.2022	15.66	15.01	0.65	0.00	0.00	200.00	0.000	0.0	24.0
28.09.2022	14.49	13.76	0.72	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
29.09.2022	35.56	24.73	10.83	13.37	13.84	-3.48	0.343	9.7	24.0
30.09.2022	67.69	43.35	24.35	32.61	34.88	-6.72	0.793	24.0	24.0
01.10.2022	67.79	42.77	25.02	31.74	33.95	-6.72	0.793	24.0	24.0
02.10.2022	67.24	42.94	24.30	31.96	34.18	-6.72	0.775	24.0	24.0
03.10.2022	68.19	45.08	23.10	34.45	36.84	-6.68	0.795	24.0	24.0
04.10.2022	68.50	45.91	22.59	35.16	37.59	-6.69	0.793	24.0	24.0
05.10.2022	68.31	46.01	22.30	34.92	37.35	-6.73	0.777	24.0	24.0
06.10.2022	67.59	44.82	22.77	32.95	35.25	-6.73	0.750	24.0	24.0
07.10.2022	67.45	44.78	22.67	32.69	34.99	-6.79	0.740	24.0	24.0
08.10.2022	67.96	46.31	21.65	35.09	37.55	-6.78	0.761	24.0	24.0
Средние:	39.99	28.21	11.79	---	---	24.35	---	---	---
Итого:	---	---	---	315.09	336.57	---	7.319	226.0	515.4

Дата	M1 т	M2 т	Q1 Гкал	TWork ч	QntHIP ч
16.09.2022	0.00	0.00	0.000	0.0	0.0
08.10.2022	315.09	336.57	7.319	226.0	515.4
Итого:	315.09	336.57	7.319	226.0	515.4

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2022 0:00:00 - 31.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Александра Невского ул, д. 22 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 538
Точка измерения: Узел 1 (МПИ 10.04.22); Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 10179
ПРИМ SN 10276

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 4277
КТПТР-06 SN 4277a

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т		Гкал	ч	ч
01.10.2022	67.79	42.77	25.02	31.74	33.95	-6.72	0.793	24.0	24.0
02.10.2022	67.24	42.94	24.30	31.96	34.18	-6.72	0.775	24.0	24.0
03.10.2022	68.19	45.08	23.10	34.45	36.84	-6.68	0.795	24.0	24.0
04.10.2022	68.50	45.91	22.59	35.16	37.59	-6.69	0.793	24.0	24.0
05.10.2022	68.31	46.01	22.30	34.92	37.35	-6.73	0.777	24.0	24.0
06.10.2022	67.59	44.82	22.77	32.95	35.25	-6.73	0.750	24.0	24.0
07.10.2022	67.45	44.78	22.67	32.69	34.99	-6.79	0.740	24.0	24.0
08.10.2022	67.96	46.31	21.65	35.09	37.55	-6.78	0.761	24.0	24.0
09.10.2022	68.96	45.58	23.38	33.22	35.53	-6.73	0.775	24.0	24.0
10.10.2022	68.85	46.26	22.60	34.52	36.94	-6.75	0.779	24.0	24.0
11.10.2022	68.22	45.91	22.31	34.06	36.45	-6.76	0.759	24.0	24.0
12.10.2022	69.03	44.92	24.12	31.31	33.45	-6.59	0.754	24.0	24.0
13.10.2022	67.81	44.06	23.75	30.43	31.63	-3.85	0.724	23.6	24.0
14.10.2022	68.43	46.40	22.03	35.29	35.67	-1.09	0.775	24.0	24.0
15.10.2022	68.11	45.38	22.72	32.89	33.26	-1.11	0.746	24.0	24.0
16.10.2022	68.60	45.07	23.53	32.28	32.66	-1.16	0.759	24.0	24.0
17.10.2022	67.64	43.63	24.01	30.10	30.45	-1.16	0.721	24.0	24.0
18.10.2022	67.88	44.11	23.78	31.15	31.51	-1.16	0.739	24.0	24.0
19.10.2022	67.77	43.99	23.78	30.95	31.31	-1.15	0.734	24.0	24.0
20.10.2022	67.41	43.14	24.27	29.27	29.61	-1.17	0.709	24.0	24.0
21.10.2022	66.81	41.34	25.47	27.06	27.39	-1.20	0.688	24.0	24.0
22.10.2022	67.73	42.61	25.11	29.27	29.63	-1.21	0.734	24.0	24.0
23.10.2022	67.19	42.28	24.92	29.90	30.25	-1.19	0.744	24.0	24.0
24.10.2022	69.50	44.48	25.02	32.67	33.07	-1.23	0.816	24.0	24.0
25.10.2022	68.35	44.30	24.05	32.68	33.06	-1.18	0.785	24.0	24.0
26.10.2022	65.48	41.43	24.04	29.10	29.43	-1.13	0.698	24.0	24.0
27.10.2022	66.01	40.88	25.13	27.65	27.98	-1.18	0.693	24.0	24.0
28.10.2022	65.03	38.41	26.63	24.27	24.57	-1.21	0.639	24.0	24.0
29.10.2022	65.92	41.84	24.09	30.13	30.48	-1.14	0.725	24.0	24.0
30.10.2022	65.54	41.96	23.58	30.37	30.71	-1.11	0.715	24.0	24.0
31.10.2022	65.51	41.73	23.78	29.95	30.29	-1.12	0.711	24.0	24.0
Средние:	67.57	43.82	23.76	---	---	-3.40	---	---	---
Итого:	---	---	---	977.49	1013.01	---	23.106	743.6	744.0

Дата	M1	M2	Q1	TWork	QntHIP
	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2022	46.13	48.87	1.136	34.0	323.4
31.10.2022	1023.62	1061.88	24.242	777.6	1067.4
Итого:	977.49	1013.01	23.106	743.6	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2022 0:00:00 - 30.11.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Александра Невского ул, д. 22 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 538
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 10179
ПРИМ SN 10276

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 4277
КТПТР-06 SN 4277a

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2022	65.41	42.27	23.14	30.93	31.27	-1.09	0.715	24.0	24.0
02.11.2022	65.23	42.51	22.72	31.70	32.04	-1.07	0.718	24.0	24.0
03.11.2022	65.97	44.41	21.56	34.95	35.31	-1.04	0.752	24.0	24.0
04.11.2022	65.60	43.90	21.69	33.93	34.29	-1.04	0.735	24.0	24.0
05.11.2022	66.73	43.67	23.05	32.70	33.06	-1.11	0.752	24.0	24.0
06.11.2022	67.33	43.66	23.67	32.13	32.50	-1.14	0.759	24.0	24.0
07.11.2022	66.26	42.60	23.66	31.30	31.66	-1.13	0.740	24.0	24.0
08.11.2022	67.63	43.56	24.07	32.01	32.39	-1.16	0.770	24.0	24.0
09.11.2022	67.34	43.63	23.71	32.54	32.91	-1.14	0.770	24.0	24.0
10.11.2022	68.57	45.64	22.93	35.74	36.15	-1.13	0.818	24.0	24.0
11.11.2022	69.93	46.85	23.08	36.64	37.06	-1.16	0.843	24.0	24.0
12.11.2022	70.36	48.34	22.02	39.49	39.94	-1.12	0.868	24.0	24.0
13.11.2022	70.14	48.51	21.63	39.38	39.82	-1.10	0.851	24.0	24.0
14.11.2022	70.07	47.86	22.21	37.74	38.16	-1.12	0.837	24.0	24.0
15.11.2022	73.73	47.31	26.41	33.69	34.15	-1.36	0.888	24.0	24.0
16.11.2022	83.74	51.52	32.22	34.43	35.06	-1.81	1.110	24.0	24.0
17.11.2022	88.95	53.55	35.40	34.82	35.55	-2.07	1.233	24.0	24.0
18.11.2022	96.76	56.41	40.35	34.86	35.74	-2.49	1.409	24.0	24.0
19.11.2022	102.82	60.06	42.76	36.51	37.54	-2.76	1.565	24.0	24.0
20.11.2022	100.35	58.58	41.77	36.04	37.01	-2.65	1.508	24.0	24.0
21.11.2022	99.98	58.70	41.28	36.53	37.49	-2.62	1.510	24.0	24.0
22.11.2022	98.47	58.72	39.76	37.15	38.10	-2.50	1.480	24.0	24.0
23.11.2022	92.31	56.36	35.95	37.54	38.37	-2.17	1.351	24.0	24.0
24.11.2022	88.80	53.45	35.35	35.74	36.49	-2.06	1.264	24.0	24.0
25.11.2022	90.63	54.55	36.08	36.19	36.98	-2.14	1.307	24.0	24.0
26.11.2022	96.07	56.72	39.34	36.33	37.22	-2.43	1.431	24.0	24.0
27.11.2022	97.18	56.39	40.79	35.58	36.49	-2.52	1.453	24.0	24.0
28.11.2022	97.44	56.68	40.76	35.58	36.49	-2.53	1.452	24.0	24.0
29.11.2022	95.83	56.21	39.62	35.48	36.35	-2.43	1.407	24.0	24.0
30.11.2022	98.49	55.44	43.04	33.55	34.46	-2.67	1.447	24.0	24.0
Средние:	81.60	50.60	31.00	---	---	-1.76	---	---	---
Итого:	---	---	---	1051.22	1070.03	---	32.741	720.0	720.0

Дата	M1	M2	Q1	TWork	QntHIP
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2022	1023.62	1061.88	24.242	777.6	1067.4
30.11.2022	2074.84	2131.91	56.982	1497.6	1787.4
Итого:	1051.22	1070.03	32.741	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации