

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2024 0:00:00 - 31.01.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Александра Невского ул, д. 22 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 538
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 10179
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 4277
КТПТР-06 SN 4277a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.01.2024	102.01	53.43	48.57	1.32	1.32	30.22	31.15	-3.03	1.471	24.0	24.0
02.01.2024	103.39	55.88	47.51	1.40	1.40	32.18	33.16	-3.02	1.532	24.0	24.0
03.01.2024	109.07	56.44	52.63	1.36	1.36	31.01	32.10	-3.44	1.637	24.0	24.0
04.01.2024	112.71	57.56	55.15	1.36	1.36	31.05	32.21	-3.68	1.718	24.0	24.0
05.01.2024	110.75	57.90	52.85	1.40	1.40	31.90	33.04	-3.50	1.691	24.0	24.0
06.01.2024	112.30	59.29	53.01	1.43	1.43	32.66	33.84	-3.56	1.737	24.0	24.0
07.01.2024	112.26	56.93	55.33	1.34	1.34	30.60	31.75	-3.68	1.698	24.0	24.0
08.01.2024	113.25	58.31	54.95	1.38	1.38	31.47	32.65	-3.69	1.735	24.0	24.0
09.01.2024	112.75	57.42	55.33	1.36	1.36	30.92	32.08	-3.69	1.716	24.0	24.0
10.01.2024	111.79	57.55	54.24	1.38	1.38	31.53	32.69	-3.61	1.716	24.0	24.0
11.01.2024	110.99	56.54	54.46	1.34	1.34	30.54	31.66	-3.59	1.668	24.0	24.0
12.01.2024	110.96	56.35	54.61	1.34	1.34	30.47	31.59	-3.60	1.669	24.0	24.0
13.01.2024	110.35	56.76	53.59	1.36	1.36	30.97	32.08	-3.53	1.665	24.0	24.0
14.01.2024	109.84	54.80	55.04	1.30	1.30	29.58	30.66	-3.58	1.633	24.0	24.0
15.01.2024	109.96	55.99	53.97	1.35	1.35	30.83	31.94	-3.53	1.668	24.0	24.0
16.01.2024	101.50	53.13	48.37	1.33	1.33	30.49	31.42	-3.01	1.479	24.0	24.0
17.01.2024	92.18	48.52	43.65	1.25	1.25	29.02	29.76	-2.52	1.267	24.0	24.0
18.01.2024	84.66	45.27	39.38	1.21	1.21	28.10	28.71	-2.14	1.104	24.0	24.0
19.01.2024	87.18	47.84	39.34	1.30	1.30	30.30	30.98	-2.20	1.192	24.0	24.0
20.01.2024	88.00	48.20	39.80	1.30	1.30	30.10	30.78	-2.24	1.197	24.0	24.0
21.01.2024	79.79	40.57	39.23	0.98	0.98	22.93	23.39	-1.98	0.868	24.0	24.0
22.01.2024	78.37	44.14	34.23	1.26	1.26	29.54	30.07	-1.78	1.008	24.0	24.0
23.01.2024	89.83	49.78	40.05	1.34	1.34	30.96	31.68	-2.30	1.239	24.0	24.0
24.01.2024	92.43	51.13	41.30	1.35	1.35	31.31	32.08	-2.43	1.294	24.0	24.0
25.01.2024	92.64	52.92	39.72	1.44	1.44	33.30	34.10	-2.36	1.323	24.0	24.0
26.01.2024	91.79	52.52	39.27	1.42	1.42	32.84	33.61	-2.32	1.290	24.0	24.0
27.01.2024	92.81	53.83	38.98	1.47	1.47	34.03	34.83	-2.33	1.327	24.0	24.0
28.01.2024	92.03	53.06	38.97	1.43	1.43	33.08	33.85	-2.31	1.290	24.0	24.0
29.01.2024	89.04	51.26	37.79	1.37	1.37	31.76	32.46	-2.18	1.201	24.0	24.0
30.01.2024	85.80	49.78	36.01	1.35	1.35	31.31	31.96	-2.02	1.128	24.0	24.0
31.01.2024	83.26	49.50	33.76	1.39	1.39	32.43	33.04	-1.87	1.094	24.0	24.0
Средние:	99.15	52.99	46.16	1.34	1.34	---	---	-2.86	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	957.45	985.33	---	44.254	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2023	10068.06	10268.79	311.282	7878.9	10921.7
31.01.2024	11025.51	11254.12	355.536	8622.9	11665.7
Итого:	957.45	985.33	44.254	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации