

Отчет о суточных параметрах  
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Закамская ул, д. 23А (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА536  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача:  
Обратка:  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:  
ПРИМ SN 10292  
ПРИМ SN 10293

Датчик температуры:  
КТПТР-01 SN 4274  
КТПТР-01 SN 4274 А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.05.2023	68.21	38.05	30.16	0.72	0.72	16.82	17.06	-1.41	0.507	24.0	24.0
02.05.2023	68.67	36.77	31.90	0.68	0.68	15.97	16.20	-1.48	0.508	24.0	24.0
03.05.2023	68.14	38.49	29.65	0.72	0.72	16.83	17.07	-1.40	0.499	24.0	24.0
04.05.2023	41.57	29.32	12.24	0.27	0.27	6.28	6.36	-1.31	0.178	8.6	23.9
05.05.2023	20.37	20.03	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
06.05.2023	19.55	19.29	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	24.0
07.05.2023	19.06	18.84	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	23.9
08.05.2023	18.32	18.19	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
09.05.2023	17.60	17.53	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	24.0
10.05.2023	17.11	17.06	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
11.05.2023	16.86	16.82	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
12.05.2023	16.80	16.76	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
13.05.2023	16.60	16.56	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
14.05.2023	16.62	16.56	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
15.05.2023	16.59	16.50	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
16.05.2023	16.46	16.40	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
17.05.2023	16.48	16.40	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
18.05.2023	16.57	16.47	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
19.05.2023	16.64	16.51	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
20.05.2023	16.66	16.53	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
21.05.2023	16.63	16.51	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
22.05.2023	16.71	16.56	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
23.05.2023	16.88	16.71	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
24.05.2023	17.00	16.83	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	22.4
25.05.2023	17.10	16.91	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
26.05.2023	17.25	17.04	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
27.05.2023	17.50	17.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
28.05.2023	17.72	17.43	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
29.05.2023	17.87	17.58	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
30.05.2023	18.04	17.73	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
31.05.2023	18.06	17.79	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
Средние:	23.08	19.59	3.49	0.08	0.08	---	---	-0.18	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	55.90	56.70	---	1.693	80.6	742.2

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2023	7957.79	8105.61	261.711	6828.6	10146.1
31.05.2023	8013.69	8162.30	263.404	6909.3	10888.2
Итого:	55.90	56.70	1.693	80.6	742.2

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах  
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Закамская ул, д. 23А (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА536  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:  
Обратка: ПРИМ SN 10292  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:  
КТПТР-01 SN 4274  
КТПТР-01 SN 4274 А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.06.2023	18.20	17.91	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
02.06.2023	18.33	18.02	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
03.06.2023	18.38	18.09	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
04.06.2023	18.46	18.17	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
05.06.2023	18.56	18.27	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
06.06.2023	18.53	18.26	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
07.06.2023	18.39	18.16	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
08.06.2023	18.33	18.12	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
09.06.2023	18.20	18.02	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
10.06.2023	18.03	17.87	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
11.06.2023	18.00	17.82	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
12.06.2023	17.83	17.68	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
13.06.2023	17.55	17.43	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
14.06.2023	17.45	17.32	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
15.06.2023	17.51	17.34	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
16.06.2023	17.62	17.41	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
17.06.2023	17.68	17.46	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
18.06.2023	17.71	17.49	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
19.06.2023	17.54	17.38	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
20.06.2023	17.25	17.14	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
21.06.2023	17.13	17.03	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
22.06.2023	17.11	16.98	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
23.06.2023	17.04	16.92	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	24.0
24.06.2023	17.10	16.94	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
25.06.2023	17.17	17.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
26.06.2023	17.28	17.09	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
27.06.2023	17.32	17.14	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
28.06.2023	17.47	17.22	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
29.06.2023	17.72	17.39	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
30.06.2023	18.34	17.75	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
Средние:	17.77	17.56	0.21	0.00	0.00	---	---	0.00	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	0.00	0.00	---	0.000	0.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.05.2023	8013.69	8162.30	263.404	6909.3	10888.2
30.06.2023	8013.69	8162.30	263.404	6909.3	11608.2
Итого:	0.00	0.00	0.000	0.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации