

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2023 0:00:00 - 30.11.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Закамская ул, д. 23А (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА536
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 10292
ПРИМ SN 10293

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 4274
КТПТР-01 SN 4274 А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2023	76.34	49.12	27.22	1.40	1.40	32.63	33.11	-1.44	0.888	24.0	24.0
02.11.2023	74.45	48.05	26.40	1.36	1.36	31.92	32.36	-1.37	0.842	24.0	24.0
03.11.2023	71.38	46.59	24.79	1.35	1.35	31.76	32.16	-1.25	0.786	24.0	24.0
04.11.2023	72.27	48.42	23.86	1.46	1.46	34.21	34.64	-1.23	0.814	24.0	24.0
05.11.2023	72.63	46.69	25.94	1.31	1.31	30.81	31.22	-1.32	0.798	24.0	24.0
06.11.2023	73.95	47.50	26.45	1.34	1.34	31.32	31.75	-1.37	0.828	24.0	24.0
07.11.2023	70.60	45.64	24.95	1.29	1.29	30.36	30.74	-1.25	0.756	24.0	24.0
08.11.2023	70.70	46.89	23.81	1.40	1.40	32.85	33.25	-1.20	0.781	24.0	24.0
09.11.2023	70.67	46.73	23.94	1.36	1.36	31.99	32.38	-1.21	0.764	24.0	24.0
10.11.2023	70.33	46.71	23.62	1.37	1.37	32.07	32.45	-1.19	0.756	24.0	24.0
11.11.2023	69.75	46.38	23.37	1.35	1.35	31.59	31.97	-1.17	0.737	24.0	24.0
12.11.2023	69.98	46.48	23.50	1.34	1.34	31.49	31.87	-1.18	0.738	24.0	24.0
13.11.2023	69.81	45.86	23.94	1.32	1.32	30.94	31.31	-1.19	0.739	24.0	24.0
14.11.2023	70.18	46.04	24.14	1.32	1.32	31.08	31.46	-1.21	0.749	24.0	24.0
15.11.2023	70.19	47.26	22.93	1.42	1.42	33.26	33.64	-1.16	0.761	24.0	24.0
16.11.2023	69.86	46.20	23.67	1.31	1.31	30.84	31.20	-1.18	0.728	24.0	24.0
17.11.2023	70.45	46.29	24.16	1.32	1.32	30.89	31.27	-1.21	0.745	24.0	24.0
18.11.2023	73.46	46.89	26.57	1.28	1.28	29.95	30.36	-1.36	0.794	24.0	24.0
19.11.2023	83.06	50.71	32.35	1.31	1.31	30.42	30.98	-1.81	0.985	24.0	24.0
20.11.2023	85.43	51.53	33.90	1.29	1.29	30.11	30.69	-1.92	1.020	24.0	24.0
21.11.2023	84.72	51.68	33.04	1.32	1.32	30.77	31.35	-1.87	1.016	24.0	24.0
22.11.2023	82.51	50.13	32.38	1.28	1.28	29.90	30.44	-1.79	0.968	24.0	24.0
23.11.2023	81.26	49.73	31.52	1.29	1.29	29.97	30.49	-1.73	0.944	24.0	24.0
24.11.2023	86.48	51.75	34.72	1.30	1.30	30.10	30.70	-1.99	1.046	24.0	24.0
25.11.2023	95.61	55.18	40.44	1.28	1.28	29.53	30.27	-2.47	1.196	24.0	24.0
26.11.2023	90.99	53.41	37.59	1.28	1.28	29.63	30.30	-2.22	1.115	24.0	24.0
27.11.2023	78.28	49.15	29.14	1.32	1.32	30.80	31.29	-1.58	0.900	24.0	24.0
28.11.2023	71.70	45.40	26.30	1.27	1.27	29.73	30.13	-1.32	0.781	24.0	24.0
29.11.2023	73.74	45.93	27.82	1.25	1.25	29.26	29.68	-1.42	0.813	24.0	24.0
30.11.2023	74.25	46.84	27.40	1.31	1.31	30.66	31.09	-1.41	0.839	24.0	24.0
Средние:	75.83	48.17	27.66	1.33	1.33	---	---	-1.47	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	930.84	944.53	---	25.628	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2023	8935.36	9095.72	286.845	7776.3	14559.0
30.11.2023	9866.19	10040.25	312.473	8496.3	15279.0
Итого:	930.83	944.53	25.628	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации