

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ласьвинская ул, д. 12 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА530
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 15335

ПРИМ SN 15320

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 4268

КТПТР-06 SN 4268a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.05.2023	21.98	21.38	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
02.05.2023	20.90	20.31	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
03.05.2023	20.49	20.03	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
04.05.2023	20.39	19.97	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
05.05.2023	20.24	19.84	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
06.05.2023	19.98	19.58	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
07.05.2023	19.86	19.46	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
08.05.2023	19.50	19.06	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
09.05.2023	18.78	18.23	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
10.05.2023	18.27	17.73	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
11.05.2023	17.77	17.32	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
12.05.2023	17.91	17.46	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
13.05.2023	17.85	17.40	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
14.05.2023	18.00	17.61	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
15.05.2023	18.02	17.61	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
16.05.2023	17.99	17.57	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
17.05.2023	18.04	17.64	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
18.05.2023	18.15	17.78	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
19.05.2023	18.24	17.86	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
20.05.2023	18.24	17.87	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
21.05.2023	18.27	17.89	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
22.05.2023	18.31	17.95	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
23.05.2023	18.45	18.10	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
24.05.2023	18.57	18.20	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.000	0.0	24.0
25.05.2023	18.68	18.32	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
26.05.2023	18.83	18.47	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
27.05.2023	18.91	18.56	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.000	0.0	24.0
28.05.2023	19.13	18.75	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
29.05.2023	19.32	18.92	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
30.05.2023	19.50	19.08	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
31.05.2023	19.55	19.11	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
Средние:	18.97	18.55	0.42	0.00	0.00	---	---	-12.90	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	0.00	0.00	---	0.000	0.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2023	8052.72	8071.74	278.771	4771.6	6683.0
31.05.2023	8052.72	8071.74	278.771	4771.6	7427.0
Итого:	0.00	0.00	0.000	0.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ласьвинская ул, д. 12 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА530
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 15335

ПРИМ SN 15320

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 4268

КТПТР-06 SN 4268a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.06.2023	19.68	19.22	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
02.06.2023	19.79	19.34	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
03.06.2023	19.75	19.32	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
04.06.2023	19.75	19.34	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
05.06.2023	19.78	19.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
06.06.2023	19.67	19.29	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
07.06.2023	19.45	19.04	0.41	0.00	0.00	0.25	0.00	199.89	0.000	4.0	24.0
08.06.2023	19.18	18.87	0.31	0.00	0.00	0.12	0.00	200.00	0.000	1.3	24.0
09.06.2023	19.03	18.70	0.32	0.00	0.00	0.03	0.00	200.00	0.000	0.3	24.0
10.06.2023	18.56	18.26	0.30	0.00	0.00	0.01	0.00	200.00	0.000	0.1	24.0
11.06.2023	18.78	18.33	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
12.06.2023	18.66	18.18	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.000	0.0	24.0
13.06.2023	18.47	17.97	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.000	0.0	24.0
14.06.2023	18.42	17.95	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
15.06.2023	18.62	18.18	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
16.06.2023	18.77	18.33	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
17.06.2023	18.89	18.42	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
18.06.2023	18.90	18.41	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
19.06.2023	18.68	18.15	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
20.06.2023	18.47	17.91	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
21.06.2023	18.37	17.81	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
22.06.2023	18.26	17.71	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
23.06.2023	18.26	17.75	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.000	0.0	24.0
24.06.2023	18.34	17.86	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
25.06.2023	18.32	17.84	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
26.06.2023	18.49	18.02	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
27.06.2023	18.50	18.03	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
28.06.2023	18.58	18.12	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
29.06.2023	18.75	18.29	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.000	0.0	24.0
30.06.2023	18.94	18.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.000	0.0	24.0
Средние:	18.87	18.42	0.45	0.00	0.00	---	---	33.33	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	0.41	0.00	---	0.000	5.7	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.05.2023	8052.72	8071.74	278.771	4771.6	7427.0
30.06.2023	8053.13	8071.74	278.771	4777.3	8147.0
Итого:	0.41	0.00	0.000	5.7	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации