

Отчет о суточных параметрах  
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ласьвинская ул, д. 12 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА530  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 15335

ПРИМ SN 15320

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 4268

КТПТР-06 SN 4268a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.09.2023	19.70	19.22	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
02.09.2023	19.77	19.32	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
03.09.2023	19.73	19.27	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
04.09.2023	19.70	19.24	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
05.09.2023	19.70	19.26	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
06.09.2023	19.70	19.27	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
07.09.2023	19.70	19.27	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
08.09.2023	19.76	19.34	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
09.09.2023	19.74	19.31	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
10.09.2023	19.72	19.29	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
11.09.2023	19.58	19.10	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
12.09.2023	19.72	21.88	-2.16	0.00	0.00	0.04	0.00	200.00	0.000	0.0	24.0
13.09.2023	19.67	19.61	0.06	0.00	0.00	0.09	0.00	200.00	0.000	1.1	24.0
14.09.2023	19.56	19.14	0.42	0.00	0.00	0.12	0.00	200.00	0.000	1.9	24.0
15.09.2023	19.55	19.12	0.42	0.01	0.00	0.17	0.00	199.84	0.000	2.6	24.0
16.09.2023	19.57	19.15	0.42	0.01	0.00	0.21	0.00	200.00	0.000	3.3	24.0
17.09.2023	20.01	22.36	-2.36	0.01	0.00	0.39	0.00	200.00	0.000	3.0	24.0
18.09.2023	19.79	19.53	0.26	0.00	0.00	0.14	0.00	200.00	0.000	1.9	24.0
19.09.2023	19.59	19.18	0.41	0.00	0.00	0.18	0.00	200.00	0.000	2.8	24.0
20.09.2023	19.39	18.95	0.44	0.01	0.00	0.29	0.00	200.00	0.000	4.6	24.0
21.09.2023	19.05	18.57	0.48	0.01	0.00	0.33	0.00	200.00	0.000	5.3	24.0
22.09.2023	19.14	18.70	0.45	0.01	0.00	0.51	0.00	200.00	0.000	8.2	24.0
23.09.2023	19.62	19.20	0.42	0.02	0.00	0.79	0.00	200.00	0.000	12.8	24.0
24.09.2023	19.72	19.28	0.44	0.02	0.00	0.78	0.00	200.00	0.000	12.8	24.0
25.09.2023	19.80	19.37	0.43	0.03	0.00	0.92	0.00	200.00	0.000	15.1	24.0
26.09.2023	19.85	19.41	0.44	0.01	0.32	0.42	7.65	-179.40	0.000	6.8	24.0
27.09.2023	24.68	24.13	0.55	0.16	0.66	3.78	15.68	-122.28	0.003	3.0	24.0
28.09.2023	66.49	55.98	10.51	1.80	1.80	42.45	42.56	-0.25	0.494	23.7	24.0
29.09.2023	68.58	45.39	23.19	2.02	1.99	47.46	47.31	0.31	1.099	24.0	24.0
30.09.2023	69.09	45.83	23.26	1.99	1.96	46.80	46.46	0.73	1.086	24.0	24.0
Средние:	24.65	22.56	2.10	0.20	0.22	---	---	83.30	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	145.88	159.66	---	2.684	156.9	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2023	8053.13	8071.75	278.771	4777.3	9634.3
30.09.2023	8199.00	8231.41	281.455	4934.3	10354.3
Итого:	145.88	159.66	2.684	156.9	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации