

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2023 0:00:00 - 30.11.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ласьвинская ул, д. 12 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА530
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 15335
ПРИМ SN 15320

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 4268
КТПТР-06 SN 4268a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2023	74.87	48.45	26.42	2.44	2.41	57.20	57.12	0.13	1.510	24.0	24.0
02.11.2023	73.07	47.68	25.40	2.42	2.36	56.68	55.98	1.24	1.438	24.0	24.0
03.11.2023	70.08	46.29	23.80	2.41	2.34	56.46	55.61	1.51	1.341	24.0	24.0
04.11.2023	71.15	48.14	23.00	2.58	2.52	60.49	59.90	0.98	1.387	24.0	24.0
05.11.2023	71.16	46.32	24.84	2.33	2.28	54.65	54.14	0.94	1.356	24.0	24.0
06.11.2023	72.54	47.23	25.31	2.37	2.32	55.57	55.01	1.02	1.406	24.0	24.0
07.11.2023	69.24	45.25	24.00	2.29	2.25	53.89	53.36	0.99	1.291	24.0	24.0
08.11.2023	69.45	46.52	22.93	2.47	2.42	58.04	57.56	0.84	1.329	24.0	24.0
09.11.2023	69.41	46.33	23.08	2.41	2.37	56.67	56.22	0.80	1.305	24.0	24.0
10.11.2023	69.11	46.37	22.74	2.42	2.37	56.83	56.39	0.77	1.290	24.0	24.0
11.11.2023	68.55	45.93	22.62	2.38	2.34	56.03	55.61	0.75	1.266	24.0	24.0
12.11.2023	68.74	45.99	22.75	2.38	2.33	55.90	55.39	0.92	1.268	24.0	24.0
13.11.2023	68.52	45.42	23.11	2.34	2.29	55.04	54.52	0.96	1.269	24.0	24.0
14.11.2023	68.88	45.53	23.35	2.35	2.30	55.18	54.62	1.02	1.286	24.0	24.0
15.11.2023	69.01	46.70	22.31	2.51	2.46	58.98	58.46	0.89	1.313	24.0	24.0
16.11.2023	68.47	45.61	22.86	2.34	2.29	55.01	54.53	0.87	1.254	24.0	24.0
17.11.2023	69.03	45.69	23.34	2.35	2.30	55.10	54.61	0.90	1.284	24.0	24.0
18.11.2023	71.80	46.34	25.46	2.29	2.24	53.75	53.23	0.97	1.364	24.0	24.0
19.11.2023	81.12	50.14	30.99	2.34	2.28	54.50	53.97	0.98	1.689	24.0	24.0
20.11.2023	83.45	50.87	32.57	2.32	2.25	53.94	53.42	0.98	1.757	24.0	24.0
21.11.2023	82.84	51.11	31.72	2.36	2.30	55.07	54.62	0.84	1.747	24.0	24.0
22.11.2023	80.64	49.72	30.92	2.29	2.24	53.47	53.03	0.82	1.653	24.0	24.0
23.11.2023	79.39	49.30	30.08	2.29	2.24	53.56	53.13	0.79	1.610	24.0	24.0
24.11.2023	84.30	51.36	32.94	2.31	2.25	53.80	53.36	0.82	1.773	24.0	24.0
25.11.2023	93.14	54.72	38.43	2.29	2.22	52.98	52.57	0.76	2.038	24.0	24.0
26.11.2023	88.82	53.18	35.63	2.29	2.23	53.15	52.74	0.77	1.896	24.0	24.0
27.11.2023	76.81	49.06	27.74	2.36	2.31	55.12	54.72	0.71	1.534	24.0	24.0
28.11.2023	70.17	45.23	24.94	2.27	2.22	53.20	52.83	0.69	1.325	24.0	24.0
29.11.2023	72.08	45.81	26.27	2.23	2.19	52.27	51.95	0.61	1.372	24.0	24.0
30.11.2023	72.64	46.77	25.87	2.33	2.29	54.65	54.30	0.65	1.412	24.0	24.0
Средние:	74.28	47.77	26.51	2.36	2.31	---	---	0.86	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1657.18	1642.90	---	43.764	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2023	9734.13	9776.06	317.667	5673.9	11097.8
30.11.2023	11391.31	11418.96	361.431	6393.9	11817.8
Итого:	1657.18	1642.90	43.764	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации