

Отчет о суточных параметрах
(01.12.2023 0:00:00 - 31.12.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ласьвинская ул, д. 12 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА530
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 15335
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 4268
КТПТР-06 SN 4268a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.12.2023	75.86	48.17	27.68	2.34	2.29	54.74	54.44	0.54	1.516	24.0	24.0
02.12.2023	80.79	50.49	30.30	2.36	2.31	55.04	54.77	0.48	1.669	24.0	24.0
03.12.2023	82.99	51.42	31.57	2.35	2.30	54.84	54.57	0.48	1.731	24.0	24.0
04.12.2023	87.24	53.14	34.10	2.36	2.30	54.78	54.51	0.50	1.869	24.0	24.0
05.12.2023	87.35	53.00	34.35	2.35	2.29	54.46	54.16	0.55	1.871	24.0	24.0
06.12.2023	95.08	56.26	38.82	2.36	2.30	54.57	54.31	0.49	2.118	24.0	24.0
07.12.2023	107.96	60.20	47.77	2.31	2.22	52.89	52.48	0.77	2.535	24.0	24.0
08.12.2023	114.59	62.28	52.30	2.33	2.22	52.90	52.39	0.97	2.778	24.0	24.0
09.12.2023	113.41	59.85	53.55	2.21	2.13	50.36	50.17	0.38	2.707	24.0	24.0
10.12.2023	114.77	60.84	53.93	2.28	2.19	51.80	51.59	0.39	2.805	24.0	24.0
11.12.2023	110.15	57.81	52.34	2.13	2.05	48.68	48.39	0.61	2.556	24.0	24.0
12.12.2023	111.53	58.60	52.93	2.21	2.12	50.35	50.00	0.70	2.674	24.0	24.0
13.12.2023	111.46	58.36	53.10	2.22	2.13	50.52	50.20	0.64	2.691	24.0	24.0
14.12.2023	111.71	60.92	50.79	2.40	2.30	54.69	54.22	0.86	2.788	24.0	24.0
15.12.2023	104.82	59.19	45.62	2.46	2.37	56.47	56.05	0.74	2.578	24.0	24.0
16.12.2023	78.54	56.07	22.48	1.56	1.49	35.95	35.05	2.55	1.222	17.3	24.0
17.12.2023	91.41	52.67	38.74	2.21	2.15	51.25	50.99	0.52	1.977	24.0	24.0
18.12.2023	94.20	54.64	39.56	2.39	2.36	55.14	55.97	-1.49	2.185	24.0	24.0
19.12.2023	87.67	51.52	36.16	2.29	2.26	53.10	53.58	-0.89	1.921	24.0	24.0
20.12.2023	81.19	49.85	31.34	2.36	2.34	55.01	55.61	-1.08	1.723	24.0	24.0
21.12.2023	72.97	45.50	27.47	2.21	2.21	51.90	52.60	-1.34	1.424	24.0	24.0
22.12.2023	53.34	39.59	13.75	1.29	1.29	30.20	30.65	-1.47	0.730	13.6	24.0
23.12.2023	64.27	40.91	23.36	1.98	1.98	46.35	47.02	-1.44	1.238	20.8	24.0
24.12.2023	71.01	44.30	26.71	2.14	2.14	50.09	50.78	-1.36	1.336	24.0	24.0
25.12.2023	74.15	45.41	28.74	2.12	2.11	49.69	50.23	-1.09	1.427	24.0	24.0
26.12.2023	74.37	45.85	28.52	2.14	2.13	50.21	50.66	-0.88	1.430	24.0	24.0
27.12.2023	76.33	47.38	28.95	2.24	2.22	52.42	52.77	-0.66	1.516	24.0	24.0
28.12.2023	81.05	49.18	31.87	2.24	2.21	52.23	52.53	-0.58	1.664	24.0	24.0
29.12.2023	86.91	52.08	34.82	2.32	2.29	53.88	54.30	-0.78	1.877	24.0	24.0
30.12.2023	90.35	53.37	36.98	2.31	2.28	53.56	54.09	-0.99	1.982	24.0	24.0
31.12.2023	96.93	55.19	41.74	2.27	2.23	52.37	52.88	-0.97	2.189	24.0	24.0
Средние:	89.82	52.71	37.11	2.22	2.17	---	---	-0.09	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1590.45	1591.96	---	60.726	723.8	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.11.2023	11391.31	11418.96	361.431	6393.9	11817.8
31.12.2023	12981.76	13010.92	422.157	7117.7	12561.8
Итого:	1590.45	1591.96	60.726	723.8	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации