

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2024 0:00:00 - 31.01.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ласьвинская ул, д. 12 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА530
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 15335
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 4268
КТПТР-06 SN 4268a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.01.2024	102.47	57.55	44.93	2.29	2.25	52.66	53.16	-0.94	2.371	24.0	24.0
02.01.2024	103.87	59.90	43.96	2.43	2.38	55.76	56.16	-0.72	2.457	24.0	24.0
03.01.2024	109.46	60.87	48.59	2.35	2.29	53.75	54.02	-0.50	2.620	24.0	24.0
04.01.2024	113.15	62.22	50.93	2.36	2.28	53.80	53.86	-0.11	2.751	24.0	24.0
05.01.2024	111.20	62.34	48.86	2.42	2.35	55.25	55.33	-0.15	2.709	24.0	24.0
06.01.2024	112.69	63.84	48.85	2.49	2.41	56.69	56.69	0.00	2.781	24.0	24.0
07.01.2024	112.65	61.86	50.79	2.34	2.26	53.34	53.37	-0.06	2.718	24.0	24.0
08.01.2024	113.64	62.99	50.65	2.41	2.33	54.82	54.84	-0.02	2.788	24.0	24.0
09.01.2024	113.14	62.24	50.90	2.37	2.29	53.97	54.06	-0.17	2.757	24.0	24.0
10.01.2024	112.19	62.47	49.72	2.42	2.34	55.06	55.15	-0.16	2.748	24.0	24.0
11.01.2024	111.40	61.56	49.85	2.34	2.26	53.43	53.19	0.44	2.672	24.0	24.0
12.01.2024	111.38	61.35	50.03	2.34	2.24	53.37	52.90	0.88	2.679	24.0	24.0
13.01.2024	110.76	61.69	49.07	2.38	2.28	54.34	53.72	1.15	2.676	24.0	24.0
14.01.2024	110.22	59.89	50.34	2.27	2.17	51.90	51.32	1.11	2.621	24.0	24.0
15.01.2024	110.42	61.02	49.40	2.37	2.27	54.08	53.51	1.05	2.678	24.0	24.0
16.01.2024	101.99	57.90	44.09	2.34	2.26	53.78	53.39	0.73	2.378	24.0	24.0
17.01.2024	92.61	53.05	39.56	2.23	2.13	51.49	50.36	2.22	2.039	24.0	24.0
18.01.2024	85.12	49.73	35.39	2.15	2.02	50.04	47.81	4.55	1.766	24.0	24.0
19.01.2024	87.57	51.96	35.61	2.32	2.13	53.95	50.36	6.88	1.922	24.0	24.0
20.01.2024	88.46	52.18	36.28	2.31	2.11	53.64	49.95	7.13	1.945	24.0	24.0
21.01.2024	80.44	44.74	35.70	1.78	1.61	41.41	38.22	8.01	1.429	24.0	24.0
22.01.2024	78.73	47.59	31.14	2.24	2.05	52.36	48.58	7.49	1.624	24.0	24.0
23.01.2024	90.35	53.74	36.61	2.37	2.15	54.85	50.93	7.41	2.008	24.0	24.0
24.01.2024	93.04	55.08	37.96	2.39	2.17	55.26	51.33	7.37	2.099	24.0	24.0
25.01.2024	93.24	56.61	36.62	2.53	2.32	58.46	54.75	6.55	2.142	24.0	24.0
26.01.2024	92.37	56.26	36.10	2.49	2.26	57.65	53.52	7.44	2.083	24.0	24.0
27.01.2024	93.36	57.41	35.95	2.58	2.34	59.59	55.27	7.54	2.145	24.0	24.0
28.01.2024	92.56	56.68	35.88	2.51	2.27	58.19	53.65	8.12	2.090	24.0	24.0
29.01.2024	89.61	54.78	34.82	2.42	2.17	56.05	51.41	8.62	1.953	24.0	24.0
30.01.2024	86.36	53.08	33.28	2.38	2.13	55.28	50.52	9.00	1.840	24.0	24.0
31.01.2024	83.77	52.68	31.10	2.46	2.21	57.22	52.26	9.06	1.778	24.0	24.0
Средние:	99.62	57.27	42.35	2.36	2.22	---	---	3.55	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1681.45	1623.61	---	71.268	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2023	12981.76	13010.92	422.157	7117.7	12561.8
31.01.2024	14663.20	14634.53	493.425	7861.7	13305.8
Итого:	1681.45	1623.61	71.268	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации