

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Федосеева ул, д. 10 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА839
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача:
Обратка:
Подпитка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ОСТ с подпиткой

Счетчик воды:
ПРИМ SN 20457
ПРИМ SN 20458

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 995
КТПТР-06 SN 995

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Qo3	Gm1	Gm2	Gm3	Qt1	Qt2	Qt3	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	м3/ч	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
01.05.2023	65.25	53.61	11.63	0.73	0.73	0.00	17.10	17.10	0.00	0.256	0.000	0.256	18.3	24.0
02.05.2023	65.20	52.49	12.70	0.82	0.82	0.00	19.23	19.24	0.00	0.276	0.000	0.276	20.6	24.0
03.05.2023	64.89	52.97	11.92	0.83	0.83	0.00	19.54	19.57	0.00	0.270	0.000	0.270	19.7	24.0
04.05.2023	64.60	52.01	12.59	0.85	0.85	0.00	19.97	19.98	0.00	0.286	0.000	0.286	20.7	24.0
05.05.2023	63.88	52.84	11.04	0.80	0.80	0.00	18.90	18.94	0.00	0.246	0.000	0.246	19.4	24.0
06.05.2023	63.66	54.31	9.35	0.80	0.80	0.00	18.87	18.92	0.00	0.216	0.000	0.216	20.2	24.0
07.05.2023	65.32	53.33	11.99	0.71	0.71	0.00	16.76	16.76	0.00	0.250	0.000	0.250	18.8	24.0
08.05.2023	66.33	53.96	12.37	0.68	0.68	0.00	15.96	15.95	0.00	0.276	0.000	0.276	17.0	24.0
09.05.2023	69.33	55.32	14.01	0.60	0.61	0.00	14.18	14.19	0.00	0.251	0.000	0.251	16.4	24.0
10.05.2023	65.59	53.44	12.15	0.72	0.72	0.00	16.99	17.04	0.00	0.269	0.000	0.269	18.1	24.0
11.05.2023	65.45	52.57	12.88	0.79	0.80	0.00	18.69	18.78	0.00	0.283	0.000	0.283	20.2	24.0
12.05.2023	66.97	54.29	12.68	0.73	0.74	0.00	17.18	17.26	0.00	0.265	0.000	0.265	18.6	24.0
13.05.2023	63.72	52.45	11.28	0.85	0.86	0.00	20.10	20.23	0.00	0.255	0.000	0.255	21.0	24.0
14.05.2023	64.33	53.16	11.17	0.78	0.78	0.00	18.30	18.44	0.00	0.246	0.000	0.246	19.4	24.0
15.05.2023	63.68	51.06	12.62	0.83	0.83	0.00	19.45	19.57	0.00	0.286	0.000	0.286	20.9	24.0
16.05.2023	63.90	53.42	10.48	0.81	0.81	0.00	18.97	19.13	0.00	0.231	0.000	0.231	20.0	24.0
17.05.2023	62.35	52.27	10.08	0.87	0.88	0.00	20.62	20.81	0.00	0.236	0.000	0.236	21.3	24.0
18.05.2023	63.12	50.55	12.57	0.95	0.96	0.00	22.47	22.64	0.00	0.299	0.000	0.299	23.2	24.0
19.05.2023	62.99	52.31	10.68	0.97	0.98	0.00	22.80	22.99	0.00	0.264	0.000	0.264	22.5	24.0
20.05.2023	63.19	53.35	9.84	0.90	0.91	0.00	21.30	21.48	0.00	0.242	0.000	0.242	20.9	24.0
21.05.2023	62.91	53.14	9.77	0.96	0.97	0.00	22.64	22.86	0.00	0.227	0.000	0.227	22.9	24.0
22.05.2023	63.40	52.05	11.35	0.83	0.84	0.00	19.50	19.67	0.00	0.258	0.000	0.258	20.6	24.0
23.05.2023	63.52	52.54	10.97	0.87	0.88	0.00	20.50	20.70	0.00	0.260	0.000	0.260	21.4	24.0
24.05.2023	64.47	54.11	10.36	0.75	0.76	0.00	17.68	17.86	0.00	0.223	0.000	0.223	19.5	24.0
25.05.2023	63.82	52.29	11.53	0.83	0.84	0.00	19.49	19.68	0.00	0.261	0.000	0.261	20.7	24.0
26.05.2023	64.99	52.85	12.14	0.90	0.91	0.00	21.16	21.38	0.00	0.272	0.000	0.272	22.5	24.0
27.05.2023	63.57	52.96	10.61	0.79	0.80	0.00	18.55	18.80	0.00	0.226	0.000	0.226	20.3	24.0
28.05.2023	63.65	53.79	9.86	0.86	0.87	0.00	20.21	20.56	0.00	0.213	0.000	0.213	22.3	24.0
29.05.2023	62.79	52.80	9.99	0.93	0.94	0.00	21.82	22.15	0.00	0.231	0.000	0.231	22.8	24.0
30.05.2023	64.55	53.15	11.40	0.77	0.78	0.00	18.08	18.39	0.00	0.217	0.000	0.217	21.8	24.0
31.05.2023	65.05	52.45	12.59	0.72	0.73	0.00	16.96	17.24	0.00	0.235	0.000	0.235	20.2	24.0
Средние:	64.40	52.96	11.44	0.81	0.82	0.00	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	---	593.97	598.33	0.00	7.828	0.000	7.828	632.4	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Gm_itog3	Qt_itog1	Qt_itog2	Qt_itog3	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
30.04.2023	29016.91	28824.61	232.50	3210.331	11.326	821.657	15197.9	17202.1
31.05.2023	29610.88	29422.94	232.50	3218.159	11.326	829.485	15830.3	17946.1
Итого:	593.97	598.33	0.00	7.828	0.000	7.828	632.4	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Федосеева ул, д. 10 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА839
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача:

Обратка:

Подпитка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ОСТ с подпиткой

Счетчик воды:

ПРИМ SN 20457

ПРИМ SN 20458

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 995

КТПТР-06 SN 995

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Qo3	Gm1	Gm2	Gm3	Qt1	Qt2	Qt3	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	м3/ч	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
01.06.2023	65.58	54.83	10.75	0.63	0.64	0.00	14.73	14.98	0.00	0.203	0.000	0.203	17.9	24.0
02.06.2023	64.65	54.54	10.11	0.68	0.69	0.00	15.94	16.21	0.00	0.208	0.000	0.208	18.2	24.0
03.06.2023	66.35	53.79	12.57	0.73	0.75	0.00	17.21	17.50	0.00	0.244	0.000	0.244	19.7	24.0
04.06.2023	65.43	54.24	11.19	0.66	0.68	0.00	15.62	15.93	0.00	0.202	0.000	0.202	18.8	24.0
05.06.2023	64.79	54.02	10.77	0.72	0.73	0.00	16.84	17.16	0.00	0.210	0.000	0.210	19.5	24.0
06.06.2023	65.09	54.18	10.91	0.77	0.78	0.00	18.04	18.38	0.00	0.210	0.000	0.210	20.4	24.0
07.06.2023	65.03	54.55	10.48	0.76	0.78	0.00	17.91	18.27	0.00	0.208	0.000	0.208	21.0	24.0
08.06.2023	65.16	54.02	11.13	0.73	0.75	0.00	17.27	17.61	0.00	0.221	0.000	0.221	20.3	24.0
09.06.2023	65.64	54.13	11.51	0.73	0.75	0.00	17.18	17.51	0.00	0.228	0.000	0.228	20.6	24.0
10.06.2023	65.75	54.79	10.96	0.73	0.74	0.00	17.06	17.43	0.00	0.218	0.000	0.218	20.2	24.0
11.06.2023	65.40	54.52	10.88	0.70	0.72	0.00	16.48	16.84	0.00	0.205	0.000	0.205	20.1	24.0
12.06.2023	67.33	55.29	12.03	0.61	0.62	0.00	14.33	14.62	0.00	0.218	0.000	0.218	16.6	24.0
13.06.2023	63.98	53.61	10.38	0.74	0.76	0.00	17.40	17.76	0.00	0.211	0.000	0.211	20.0	24.0
14.06.2023	64.08	53.78	10.30	0.86	0.88	0.00	20.34	20.73	0.00	0.224	0.000	0.224	21.7	24.0
15.06.2023	64.37	53.46	10.91	0.79	0.80	0.00	18.56	18.88	0.00	0.227	0.000	0.227	20.8	24.0
16.06.2023	64.67	53.31	11.36	0.81	0.82	0.00	19.00	19.31	0.00	0.241	0.000	0.241	20.5	24.0
17.06.2023	63.83	54.89	8.94	0.82	0.84	0.00	18.58	18.92	0.00	0.195	0.000	0.195	19.3	23.0
18.06.2023	65.18	55.05	10.13	0.70	0.72	0.00	16.53	16.84	0.00	0.204	0.000	0.204	19.1	24.0
19.06.2023	65.15	48.63	16.52	0.67	0.68	0.00	15.79	16.04	0.00	0.274	0.000	0.274	21.3	24.0
20.06.2023	64.26	53.22	11.04	0.78	0.80	0.00	18.44	18.77	0.00	0.220	0.000	0.220	21.6	24.0
21.06.2023	63.78	54.37	9.41	0.83	0.85	0.00	19.56	19.95	0.00	0.200	0.000	0.200	22.1	24.0
22.06.2023	65.04	54.59	10.45	0.76	0.78	0.00	17.91	18.27	0.00	0.212	0.000	0.212	20.1	24.0
23.06.2023	64.51	53.39	11.13	0.75	0.77	0.00	17.68	18.02	0.00	0.230	0.000	0.230	20.6	24.0
24.06.2023	65.48	53.09	12.39	0.76	0.78	0.00	17.86	18.22	0.00	0.254	0.000	0.254	20.7	24.0
25.06.2023	65.79	54.88	10.91	0.65	0.66	0.00	15.18	15.52	0.00	0.198	0.000	0.198	18.6	24.0
26.06.2023	65.91	54.24	11.67	0.64	0.66	0.00	15.14	15.43	0.00	0.220	0.000	0.220	18.5	24.0
27.06.2023	43.71	41.16	2.55	0.32	0.33	0.00	7.56	7.73	0.00	0.093	0.000	0.093	9.5	24.0
28.06.2023	18.48	19.14	-0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.0	24.0
29.06.2023	18.04	17.81	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.0	24.0
30.06.2023	17.78	16.68	1.10	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.0	24.0
Средние:	59.68	49.94	9.74	0.64	0.66	0.00	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	---	454.12	462.84	0.00	5.778	0.000	5.778	527.7	719.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Gm_itog3	Qt_itog1	Qt_itog2	Qt_itog3	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
31.05.2023	29610.88	29422.94	232.50	3218.159	11.326	829.485	15830.3	17946.1
30.06.2023	30065.00	29885.78	232.50	3223.937	11.326	835.264	16358.0	18665.1
Итого:	454.12	462.84	0.00	5.778	0.000	5.778	527.7	719.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации