

Отчет о суточных параметрах  
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Федосеева ул, д. 10 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА839  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача:  
Обратка:  
Подпитка:  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ОСТ с подпиткой

Счетчик воды:  
ПРИМ SN 20457  
ПРИМ SN 20458

Датчик температуры:  
КТПТР-06 SN 995  
КТПТР-06 SN 995

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Qo3	Gm1	Gm2	Gm3	Qt1	Qt2	Qt3	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	м3/ч	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
01.09.2023	64.75	51.25	13.50	0.63	0.64	0.00	14.86	15.04	0.00	0.226	0.000	0.226	23.1	24.0
02.09.2023	65.26	51.79	13.47	0.61	0.62	0.00	14.24	14.59	0.00	0.206	0.000	0.206	22.6	24.0
03.09.2023	66.47	51.29	15.18	0.56	0.57	0.00	13.08	13.43	0.00	0.223	0.000	0.223	22.5	24.0
04.09.2023	65.67	50.67	15.00	0.53	0.55	0.00	12.52	12.94	0.00	0.206	0.000	0.206	22.4	24.0
05.09.2023	64.60	50.39	14.21	0.62	0.64	0.00	14.52	14.98	0.00	0.223	0.000	0.223	23.4	24.0
06.09.2023	65.21	51.52	13.69	0.62	0.64	0.00	14.58	15.04	0.00	0.226	0.000	0.226	23.4	24.0
07.09.2023	67.09	51.81	15.28	0.53	0.55	0.00	12.56	12.93	0.00	0.214	0.000	0.214	21.9	24.0
08.09.2023	68.20	52.18	16.02	0.52	0.53	0.00	11.87	12.21	0.00	0.209	0.000	0.209	19.1	23.5
09.09.2023	66.68	52.23	14.45	0.61	0.63	0.00	14.38	14.72	0.00	0.220	0.000	0.220	20.7	24.0
10.09.2023	67.73	52.14	15.59	0.55	0.57	0.00	12.91	13.34	0.00	0.217	0.000	0.217	21.1	24.0
11.09.2023	67.55	51.66	15.89	0.61	0.63	0.00	14.45	14.73	0.00	0.239	0.000	0.239	20.9	24.0
12.09.2023	66.76	51.99	14.77	0.65	0.66	0.00	15.16	15.50	0.00	0.249	0.000	0.249	22.2	24.0
13.09.2023	65.87	52.28	13.59	0.65	0.67	0.00	15.33	15.72	0.00	0.232	0.000	0.232	22.5	24.0
14.09.2023	66.79	52.02	14.77	0.51	0.53	0.00	12.09	12.38	0.00	0.198	0.000	0.198	20.6	24.0
15.09.2023	67.03	51.85	15.18	0.64	0.65	0.00	15.05	15.26	0.00	0.243	0.000	0.243	20.0	24.0
16.09.2023	65.66	51.97	13.69	0.65	0.66	0.00	15.22	15.54	0.00	0.229	0.000	0.229	21.0	24.0
17.09.2023	66.66	52.18	14.48	0.57	0.60	0.00	13.48	13.92	0.00	0.217	0.000	0.217	20.1	24.0
18.09.2023	66.38	52.13	14.25	0.67	0.69	0.00	15.75	16.20	0.00	0.251	0.000	0.251	21.2	24.0
19.09.2023	67.64	51.37	16.27	0.59	0.61	0.00	13.90	14.35	0.00	0.246	0.000	0.246	20.8	24.0
20.09.2023	66.19	51.00	15.20	0.58	0.61	0.00	13.70	14.26	0.00	0.227	0.000	0.227	21.1	24.0
21.09.2023	66.63	50.73	15.89	0.59	0.61	0.00	13.84	14.27	0.00	0.244	0.000	0.244	20.6	24.0
22.09.2023	66.95	51.79	15.16	0.54	0.56	0.71	12.72	12.98	16.93	0.210	0.793	1.004	19.0	24.0
23.09.2023	66.73	51.26	15.47	0.56	0.57	1.54	13.10	13.36	36.99	0.226	1.728	1.954	19.8	24.0
24.09.2023	66.35	51.58	14.77	0.59	0.60	0.00	13.80	14.05	0.00	0.230	0.000	0.230	19.7	24.0
25.09.2023	66.79	51.27	15.52	0.57	0.57	0.00	13.27	13.36	0.00	0.233	0.000	0.233	19.7	24.0
26.09.2023	66.72	51.18	15.54	0.53	0.54	0.00	12.41	12.57	0.00	0.215	0.000	0.215	19.6	24.0
27.09.2023	67.29	51.40	15.88	0.53	0.53	0.00	12.45	12.52	0.00	0.223	0.000	0.223	19.9	24.0
28.09.2023	67.07	51.42	15.64	0.66	0.67	0.00	15.53	15.71	0.00	0.274	0.000	0.274	20.8	24.0
29.09.2023	68.51	51.17	17.34	0.54	0.54	0.00	12.69	12.70	0.00	0.242	0.000	0.242	19.2	24.0
30.09.2023	69.01	46.43	22.58	0.86	0.85	0.18	20.14	20.00	4.30	0.522	0.174	0.696	20.4	24.0
Средние:	66.68	51.40	15.28	0.60	0.61	0.08	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	---	419.59	428.59	58.22	7.120	2.695	9.815	629.1	719.5

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Gm_itog3	Qt_itog1	Qt_itog2	Qt_itog3	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
31.08.2023	30696.04	30529.85	232.50	3231.902	11.326	843.229	17102.2	20150.6
30.09.2023	31115.62	30958.45	290.72	3239.022	14.021	853.044	17731.3	20870.1
Итого:	419.59	428.60	58.22	7.120	2.695	9.815	629.1	719.5

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации