

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2023 0:00:00 - 30.11.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Федосеева ул, д. 10 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА839
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Подпитка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ОСТ с подпиткой

Счетчик воды:

ПРИМ SN 20457

ПРИМ SN 20458

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 995

КТПТР-06 SN 995

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Qo3	Gm1	Gm2	Gm3	Qt1	Qt2	Qt3	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	м3/ч	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
01.11.2023	74.76	52.47	22.29	3.08	3.06	0.20	72.03	71.64	4.81	1.604	0.228	1.832	24.0	24.0
02.11.2023	73.37	51.87	21.50	3.14	3.13	0.20	73.46	73.26	4.76	1.577	0.223	1.800	24.0	24.0
03.11.2023	70.31	50.45	19.86	3.26	3.25	0.20	76.40	76.24	4.86	1.505	0.221	1.725	24.0	24.0
04.11.2023	71.38	45.18	26.20	2.18	2.16	0.19	51.10	50.66	4.68	1.297	0.188	1.485	24.0	24.0
05.11.2023	71.28	52.84	18.44	3.67	3.65	0.20	86.20	85.74	4.89	1.571	0.234	1.805	24.0	24.0
06.11.2023	73.01	53.65	19.36	3.58	3.56	0.20	84.00	83.36	4.84	1.614	0.235	1.849	24.0	24.0
07.11.2023	69.79	51.48	18.31	3.61	3.59	0.20	84.67	84.17	4.86	1.520	0.226	1.745	24.0	24.0
08.11.2023	69.40	46.92	22.48	2.58	2.55	0.20	60.63	59.94	4.76	1.343	0.199	1.542	24.0	24.0
09.11.2023	69.45	47.53	21.91	2.71	2.68	0.20	63.61	63.02	4.77	1.388	0.202	1.590	24.0	24.0
10.11.2023	69.16	47.15	22.02	2.61	2.58	0.20	61.28	60.69	4.78	1.346	0.201	1.548	24.0	24.0
11.11.2023	68.73	47.48	21.25	2.67	2.65	0.20	62.80	62.25	4.80	1.331	0.204	1.535	24.0	24.0
12.11.2023	68.86	46.97	21.89	2.63	2.59	0.19	61.87	60.94	4.65	1.347	0.195	1.542	24.0	24.0
13.11.2023	68.93	50.57	18.36	3.35	3.32	0.20	78.71	78.02	4.79	1.445	0.218	1.664	24.0	24.0
14.11.2023	69.17	50.47	18.70	3.33	3.30	0.20	78.25	77.60	4.85	1.448	0.220	1.668	24.0	24.0
15.11.2023	69.07	46.23	22.85	2.37	2.33	0.20	55.72	54.71	4.79	1.270	0.197	1.467	24.0	24.0
16.11.2023	68.77	47.69	21.08	2.81	2.78	0.20	65.93	65.34	4.75	1.387	0.202	1.589	24.0	24.0
17.11.2023	69.29	49.83	19.46	3.15	3.12	0.20	74.01	73.34	4.83	1.439	0.216	1.655	24.0	24.0
18.11.2023	72.18	54.26	17.92	3.87	3.85	0.20	90.65	90.15	4.85	1.612	0.238	1.851	24.0	24.0
19.11.2023	81.12	61.35	19.77	4.36	4.32	0.20	101.64	100.70	4.90	2.012	0.276	2.287	24.0	24.0
20.11.2023	83.93	62.40	21.54	4.05	4.01	0.20	94.31	93.23	4.82	2.017	0.277	2.293	24.0	24.0
21.11.2023	82.96	60.91	22.05	3.86	3.82	0.20	90.01	89.02	4.81	1.972	0.268	2.240	24.0	24.0
22.11.2023	80.68	61.10	19.58	4.30	4.29	0.20	100.39	100.08	4.81	1.966	0.270	2.235	24.0	24.0
23.11.2023	79.32	59.17	20.14	3.99	3.98	0.20	93.11	92.85	4.86	1.878	0.263	2.142	24.0	24.0
24.11.2023	83.15	63.24	19.91	4.38	4.37	0.20	102.01	101.71	4.84	2.032	0.282	2.314	24.0	24.0
25.11.2023	92.29	68.44	23.85	4.20	4.17	0.20	97.31	96.61	4.85	2.306	0.308	2.614	24.0	24.0
26.11.2023	89.36	66.96	22.40	4.21	4.19	0.20	97.67	97.16	4.89	2.189	0.302	2.492	24.0	24.0
27.11.2023	77.82	53.96	23.86	3.12	3.09	0.20	72.90	72.26	4.82	1.691	0.235	1.926	24.0	24.0
28.11.2023	70.12	51.80	18.32	3.62	3.63	0.20	84.98	85.12	4.73	1.542	0.221	1.763	24.0	24.0
29.11.2023	72.05	53.78	18.27	3.82	3.82	0.20	89.48	89.63	4.77	1.626	0.232	1.858	24.0	24.0
30.11.2023	72.30	52.55	19.75	3.39	3.39	0.20	79.49	79.47	4.77	1.576	0.227	1.803	24.0	24.0
Средние:	74.40	53.62	20.78	3.40	3.37	0.20	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	---	2384.62	2368.92	144.17	48.852	7.008	55.860	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Gm_itog3	Qt_itog1	Qt_itog2	Qt_itog3	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
31.10.2023	32827.95	32674.46	438.43	3277.331	20.133	897.464	18474.8	21613.6
30.11.2023	35212.57	35043.39	582.60	3326.182	27.141	953.323	19194.8	22333.6
Итого:	2384.63	2368.92	144.17	48.852	7.008	55.860	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации