

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2023 0:00:00 - 31.03.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 25 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА466
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 20404
ПРИМ SN 21301

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 2303
КТПТР-06 SN 2303a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.03.2023	71.50	38.12	33.38	3.82	3.78	89.65	90.09	-0.49	2.985	24.0	24.0
02.03.2023	75.96	39.63	36.32	3.80	3.75	88.87	89.28	-0.46	3.225	24.0	24.0
03.03.2023	82.92	41.87	41.05	3.82	3.75	88.92	89.27	-0.40	3.656	24.0	24.0
04.03.2023	92.59	46.34	46.25	3.99	3.90	92.38	92.65	-0.29	4.275	24.0	24.0
05.03.2023	83.84	44.00	39.84	4.10	4.02	95.31	95.54	-0.24	3.796	24.0	24.0
06.03.2023	74.01	39.27	34.74	3.97	3.92	93.04	93.33	-0.31	3.223	24.0	24.0
07.03.2023	72.52	39.04	33.48	3.88	3.83	91.05	91.35	-0.33	3.042	24.0	24.0
08.03.2023	75.29	40.73	34.56	4.00	3.95	93.69	94.00	-0.32	3.236	24.0	24.0
09.03.2023	76.81	41.00	35.81	3.95	3.90	92.30	92.76	-0.49	3.302	24.0	24.0
10.03.2023	71.44	38.77	32.67	3.86	3.81	90.42	90.86	-0.49	2.946	24.0	24.0
11.03.2023	66.60	36.74	29.85	3.84	3.81	90.38	90.83	-0.49	2.697	24.0	24.0
12.03.2023	69.69	38.08	31.62	3.80	3.76	89.27	89.71	-0.50	2.819	24.0	24.0
13.03.2023	76.01	40.27	35.74	3.97	3.92	92.79	93.24	-0.48	3.316	24.0	24.0
14.03.2023	68.77	38.75	30.02	4.07	4.03	95.54	96.01	-0.50	2.853	24.0	24.0
15.03.2023	69.28	36.49	32.79	3.76	3.73	88.42	88.87	-0.51	2.902	24.0	24.0
16.03.2023	68.45	37.85	30.60	3.81	3.78	89.59	90.03	-0.49	2.737	24.0	24.0
17.03.2023	66.31	37.03	29.28	3.88	3.85	91.25	91.70	-0.50	2.671	24.0	24.0
18.03.2023	66.75	38.71	28.04	4.16	4.13	97.88	98.35	-0.48	2.741	24.0	24.0
19.03.2023	65.99	36.26	29.73	3.86	3.83	90.78	91.20	-0.46	2.670	24.0	24.0
20.03.2023	72.27	39.01	33.26	3.96	3.92	92.85	93.28	-0.45	3.094	24.0	24.0
21.03.2023	70.48	39.84	30.63	4.12	4.08	96.63	97.08	-0.47	2.958	24.0	24.0
22.03.2023	66.02	37.19	28.83	3.85	3.82	90.64	91.08	-0.48	2.606	24.0	24.0
23.03.2023	64.72	36.84	27.88	3.95	3.92	93.08	93.54	-0.49	2.587	24.0	24.0
24.03.2023	62.70	35.61	27.09	3.88	3.85	91.43	91.89	-0.50	2.472	24.0	24.0
25.03.2023	55.87	33.68	22.19	3.27	3.25	77.12	77.51	-0.50	1.981	20.6	24.0
26.03.2023	59.33	34.18	25.15	3.62	3.59	85.40	85.75	-0.41	2.143	24.0	24.0
27.03.2023	60.68	34.02	26.65	3.71	3.68	87.52	87.91	-0.44	2.319	24.0	24.0
28.03.2023	61.49	35.22	26.27	3.93	3.91	92.80	93.25	-0.48	2.453	23.6	24.0
29.03.2023	62.29	35.77	26.52	3.81	3.79	89.87	90.34	-0.52	2.359	24.0	24.0
30.03.2023	64.72	36.35	28.37	3.81	3.78	89.69	90.15	-0.51	2.539	24.0	24.0
31.03.2023	64.42	36.07	28.35	3.71	3.68	87.40	87.84	-0.51	2.466	24.0	24.0
Средние:	69.67	38.15	31.52	3.87	3.83	---	---	-0.45	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2815.96	2828.68	---	89.072	740.2	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2023	6180.10	6192.81	257.973	1570.1	1571.9
31.03.2023	8996.06	9021.49	347.045	2310.3	2315.9
Итого:	2815.96	2828.68	89.072	740.2	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации