

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 25 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА466
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 20404
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 2303
КТПТР-06 SN 2303a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.05.2023	63.32	53.04	10.28	2.82	2.83	66.34	66.89	-0.82	0.663	24.0	24.0
02.05.2023	61.35	49.36	11.99	2.68	2.69	63.23	63.72	-0.76	0.753	24.0	24.0
03.05.2023	62.79	51.81	10.98	2.82	2.83	66.48	66.98	-0.75	0.710	24.0	24.0
04.05.2023	62.29	52.15	10.14	2.91	2.92	68.63	69.16	-0.76	0.678	24.0	24.0
05.05.2023	62.03	51.91	10.12	2.89	2.90	68.23	68.75	-0.76	0.675	24.0	24.0
06.05.2023	61.90	52.17	9.74	2.87	2.88	67.61	68.13	-0.76	0.643	24.0	24.0
07.05.2023	63.57	54.34	9.22	3.20	3.21	75.29	75.86	-0.76	0.678	24.0	24.0
08.05.2023	65.32	56.66	8.66	3.30	3.31	77.69	78.28	-0.75	0.628	24.0	24.0
09.05.2023	65.96	56.44	9.51	3.55	3.56	83.64	84.23	-0.71	0.775	24.0	24.0
10.05.2023	65.19	54.69	10.51	3.17	3.18	74.58	75.09	-0.68	0.732	24.0	24.0
11.05.2023	62.89	53.68	9.21	3.03	3.04	71.46	71.95	-0.69	0.638	24.0	24.0
12.05.2023	64.63	55.68	8.95	3.18	3.18	74.82	75.31	-0.65	0.641	24.0	24.0
13.05.2023	61.29	52.05	9.24	2.93	2.93	69.06	69.53	-0.67	0.627	24.0	24.0
14.05.2023	61.22	51.46	9.76	2.64	2.64	62.28	62.66	-0.60	0.614	24.0	24.0
15.05.2023	60.22	49.50	10.72	2.51	2.51	59.23	59.58	-0.59	0.647	24.0	24.0
16.05.2023	60.63	49.41	11.21	2.57	2.57	60.64	60.99	-0.58	0.676	24.0	24.0
17.05.2023	59.56	48.77	10.79	2.35	2.35	55.44	55.79	-0.63	0.602	24.0	24.0
18.05.2023	59.70	48.63	11.07	2.33	2.33	55.00	55.36	-0.64	0.607	24.0	24.0
19.05.2023	60.06	50.07	9.99	2.50	2.50	58.92	59.25	-0.55	0.605	24.0	24.0
20.05.2023	60.70	49.49	11.21	2.41	2.41	56.87	57.16	-0.50	0.626	24.0	24.0
21.05.2023	59.06	47.96	11.10	2.29	2.29	54.17	54.46	-0.53	0.608	24.0	24.0
22.05.2023	60.68	48.48	12.19	2.44	2.43	57.48	57.77	-0.51	0.694	24.0	24.0
23.05.2023	60.36	49.88	10.48	2.50	2.50	58.90	59.24	-0.56	0.629	24.0	24.0
24.05.2023	61.93	52.38	9.55	2.86	2.87	67.53	67.91	-0.57	0.630	24.0	24.0
25.05.2023	60.95	50.84	10.11	2.38	2.38	56.04	56.40	-0.64	0.566	24.0	24.0
26.05.2023	61.44	50.99	10.45	2.58	2.59	60.93	61.30	-0.60	0.651	24.0	24.0
27.05.2023	61.35	52.51	8.84	2.40	2.40	56.54	56.92	-0.66	0.500	24.0	24.0
28.05.2023	60.21	49.78	10.42	2.16	2.17	51.00	51.39	-0.76	0.532	24.0	24.0
29.05.2023	59.07	48.25	10.82	2.13	2.13	50.23	50.63	-0.78	0.552	24.0	24.0
30.05.2023	39.83	36.54	3.29	0.78	0.78	18.34	18.49	-0.82	0.112	8.5	24.0
31.05.2023	21.99	21.82	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
Средние:	59.73	50.02	9.70	2.55	2.56	---	---	-0.65	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1866.63	1879.16	---	18.695	704.5	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2023	11619.62	11660.51	421.100	3030.3	3035.9
31.05.2023	13486.25	13539.66	439.795	3734.8	3779.9
Итого:	1866.63	1879.16	18.695	704.5	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 25 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА466
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 20404
ПРИМ SN 21301

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 2303
КТПТР-06 SN 2303a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.06.2023	20.97	20.86	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
02.06.2023	20.47	20.37	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-155.84	0.000	0.0	24.0
03.06.2023	19.80	19.72	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	126.41	0.000	0.0	24.0
04.06.2023	19.55	19.49	0.06	0.00	0.00	0.04	0.00	180.89	0.000	0.3	24.0
05.06.2023	19.43	19.34	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00	190.64	0.000	0.5	24.0
06.06.2023	18.56	18.49	0.07	0.00	0.00	0.02	0.02	25.07	0.000	0.1	24.0
07.06.2023	18.13	18.06	0.07	0.00	0.00	0.04	0.01	104.80	0.000	0.3	24.0
08.06.2023	17.83	17.79	0.04	0.00	0.00	0.02	0.02	27.03	0.000	0.1	24.0
09.06.2023	17.23	17.19	0.03	0.00	0.00	0.04	0.00	175.30	0.000	0.3	24.0
10.06.2023	16.72	16.68	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-176.64	0.000	0.0	24.0
11.06.2023	33.49	27.18	6.31	1.16	1.16	27.59	27.72	-0.48	0.316	13.2	24.0
12.06.2023	57.74	47.02	10.72	2.25	2.26	53.17	53.69	-0.96	0.571	24.0	24.0
13.06.2023	53.94	41.90	12.04	2.00	2.00	47.31	47.59	-0.59	0.573	24.0	24.0
14.06.2023	54.95	45.50	9.45	2.20	2.20	52.16	52.30	-0.26	0.508	24.0	24.0
15.06.2023	58.60	49.30	9.30	2.51	2.51	59.30	59.58	-0.47	0.558	24.0	24.0
16.06.2023	59.14	50.30	8.84	2.54	2.54	60.03	60.31	-0.47	0.534	24.0	24.0
17.06.2023	61.32	51.34	9.98	2.19	2.20	51.77	52.09	-0.61	0.495	24.0	24.0
18.06.2023	66.32	52.82	13.50	1.94	1.95	45.75	46.10	-0.77	0.620	24.0	24.0
19.06.2023	65.21	50.10	15.12	1.86	1.86	43.87	44.14	-0.61	0.660	24.0	24.0
20.06.2023	64.59	52.51	12.08	1.93	1.93	45.52	45.73	-0.47	0.559	24.0	24.0
21.06.2023	65.46	53.05	12.41	1.98	1.98	46.64	46.85	-0.46	0.582	24.0	24.0
22.06.2023	65.93	52.95	12.97	1.97	1.96	46.31	46.51	-0.41	0.598	24.0	24.0
23.06.2023	65.55	53.44	12.11	1.96	1.95	46.08	46.28	-0.44	0.567	24.0	24.0
24.06.2023	65.67	53.09	12.58	1.94	1.94	45.69	45.89	-0.45	0.574	24.0	24.0
25.06.2023	65.96	53.86	12.10	1.94	1.94	45.68	45.90	-0.49	0.556	24.0	24.0
26.06.2023	66.07	52.02	14.05	1.89	1.88	44.42	44.63	-0.47	0.618	24.0	24.0
27.06.2023	65.78	53.94	11.84	2.05	2.04	48.13	48.35	-0.45	0.578	24.0	24.0
28.06.2023	66.06	55.80	10.27	2.17	2.17	51.11	51.33	-0.43	0.525	24.0	24.0
29.06.2023	66.34	55.87	10.47	2.16	2.16	50.77	51.04	-0.54	0.532	24.0	24.0
30.06.2023	65.91	54.14	11.77	2.11	2.11	49.55	49.85	-0.59	0.579	24.0	24.0
Средние:	47.42	39.80	7.62	1.36	1.36	---	---	16.24	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	961.10	965.95	---	11.103	470.9	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.05.2023	13486.25	13539.66	439.795	3734.8	3779.9
30.06.2023	14447.35	14505.61	450.898	4205.7	4499.9
Итого:	961.10	965.95	11.103	470.9	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации