

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 25 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА466
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 20404
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 2303
КТПТР-06 SN 2303а

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.09.2023	63.31	50.29	13.02	1.94	1.94	45.79	46.04	-0.53	0.588	24.0	24.0
02.09.2023	64.05	54.23	9.82	1.98	1.98	46.64	46.95	-0.65	0.450	24.0	24.0
03.09.2023	65.59	53.23	12.37	2.11	2.11	49.76	50.06	-0.61	0.600	24.0	24.0
04.09.2023	64.35	51.16	13.19	1.81	1.81	42.63	42.93	-0.71	0.487	24.0	24.0
05.09.2023	62.64	48.36	14.28	1.51	1.51	35.49	35.78	-0.82	0.508	24.0	24.0
06.09.2023	63.81	51.39	12.42	1.78	1.79	42.04	42.39	-0.82	0.518	24.0	24.0
07.09.2023	65.88	55.72	10.17	2.17	2.17	51.00	51.40	-0.78	0.518	24.0	24.0
08.09.2023	67.56	58.23	9.33	2.40	2.40	56.32	56.75	-0.75	0.505	24.0	24.0
09.09.2023	65.75	56.44	9.31	2.15	2.16	50.70	51.11	-0.82	0.455	24.0	24.0
10.09.2023	66.48	56.12	10.36	2.27	2.28	53.46	53.86	-0.75	0.537	24.0	24.0
11.09.2023	66.63	54.91	11.72	2.30	2.30	54.06	54.46	-0.73	0.592	24.0	24.0
12.09.2023	65.80	56.01	9.79	2.31	2.32	54.45	54.87	-0.77	0.517	24.0	24.0
13.09.2023	64.95	56.13	8.82	2.42	2.42	56.90	57.30	-0.70	0.495	24.0	24.0
14.09.2023	45.28	41.57	3.71	1.19	1.19	27.97	28.16	-0.68	0.209	11.1	24.0
15.09.2023	20.40	20.16	0.24	0.00	0.00	0.01	0.00	154.92	0.000	0.0	24.0
16.09.2023	45.56	41.81	3.75	2.02	2.02	47.56	47.74	-0.37	0.299	13.7	24.0
17.09.2023	66.85	60.32	6.53	3.63	3.64	85.36	85.82	-0.54	0.542	24.0	24.0
18.09.2023	66.31	59.06	7.25	3.46	3.47	81.51	81.98	-0.57	0.562	24.0	24.0
19.09.2023	67.62	61.71	5.91	3.65	3.66	85.74	86.24	-0.58	0.501	24.0	24.0
20.09.2023	66.12	59.11	7.00	3.32	3.32	78.08	78.29	-0.27	0.514	24.0	24.0
21.09.2023	66.51	59.91	6.60	3.54	3.54	83.20	83.59	-0.47	0.545	24.0	24.0
22.09.2023	67.11	61.30	5.81	4.08	4.08	95.86	96.26	-0.42	0.552	24.0	24.0
23.09.2023	66.36	47.86	18.50	3.50	3.49	82.23	82.69	-0.56	1.342	24.0	24.0
24.09.2023	66.03	41.94	24.09	3.02	3.00	71.04	71.41	-0.52	1.701	24.0	24.0
25.09.2023	66.62	41.50	25.12	3.13	3.11	73.69	74.04	-0.47	1.827	24.0	24.0
26.09.2023	66.43	42.06	24.37	3.12	3.10	73.44	73.65	-0.28	1.763	24.0	24.0
27.09.2023	67.16	43.45	23.71	3.46	3.44	81.30	81.70	-0.49	1.911	24.0	24.0
28.09.2023	66.80	43.00	23.80	3.51	3.49	82.65	83.04	-0.46	1.966	24.0	24.0
29.09.2023	68.29	44.59	23.70	3.94	3.91	92.48	92.91	-0.46	2.188	24.0	24.0
30.09.2023	68.77	45.03	23.74	3.89	3.87	91.49	91.92	-0.47	2.157	24.0	24.0
Средние:	63.17	50.55	12.61	2.65	2.65	---	---	4.60	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1872.86	1883.33	---	25.348	672.8	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2023	16567.83	16639.25	470.277	5377.5	5987.1
30.09.2023	18440.70	18522.59	495.625	6050.3	6707.1
Итого:	1872.86	1883.33	25.348	672.8	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации