

Отчет о суточных параметрах  
(01.11.2023 0:00:00 - 30.11.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 25 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА466  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:  
Обратка: ПРИМ SN 20404  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:  
КТПТР-06 SN 2303  
КТПТР-06 SN 2303a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2023	73.67	49.09	24.59	6.50	6.44	152.24	152.87	-0.41	3.739	24.0	24.0
02.11.2023	72.14	47.71	24.43	6.36	6.31	149.20	149.79	-0.40	3.637	24.0	24.0
03.11.2023	69.00	46.23	22.77	6.29	6.25	147.82	148.42	-0.41	3.362	24.0	24.0
04.11.2023	70.10	47.60	22.50	6.63	6.59	155.72	156.49	-0.49	3.485	24.0	24.0
05.11.2023	69.95	45.84	24.12	6.18	6.13	145.11	145.70	-0.40	3.496	24.0	24.0
06.11.2023	71.60	46.74	24.86	6.28	6.22	147.23	147.81	-0.39	3.653	24.0	24.0
07.11.2023	68.42	44.55	23.87	6.12	6.07	143.76	144.30	-0.38	3.428	24.0	24.0
08.11.2023	68.37	45.93	22.45	6.45	6.41	151.62	152.22	-0.39	3.397	24.0	24.0
09.11.2023	68.40	45.76	22.64	6.28	6.23	147.57	148.11	-0.36	3.329	24.0	24.0
10.11.2023	68.22	45.98	22.24	6.30	6.26	148.10	148.64	-0.37	3.285	24.0	24.0
11.11.2023	67.54	45.51	22.04	6.22	6.18	146.29	146.78	-0.34	3.213	24.0	24.0
12.11.2023	67.76	45.34	22.43	6.20	6.16	145.82	146.30	-0.33	3.255	24.0	24.0
13.11.2023	67.65	44.49	23.16	6.19	6.14	145.46	145.90	-0.30	3.356	24.0	24.0
14.11.2023	67.89	45.00	22.89	6.19	6.14	145.52	145.97	-0.31	3.325	24.0	24.0
15.11.2023	68.07	45.94	22.14	6.50	6.45	152.72	153.24	-0.34	3.368	24.0	24.0
16.11.2023	67.59	45.01	22.58	6.12	6.08	143.96	144.40	-0.30	3.235	24.0	24.0
17.11.2023	68.10	45.22	22.88	6.16	6.11	144.68	145.10	-0.29	3.301	24.0	24.0
18.11.2023	70.68	46.09	24.59	6.05	5.99	141.92	142.30	-0.27	3.477	24.0	24.0
19.11.2023	79.24	50.02	29.22	6.19	6.11	144.60	145.01	-0.28	4.230	24.0	24.0
20.11.2023	81.99	51.43	30.56	6.16	6.08	143.62	144.02	-0.28	4.388	24.0	24.0
21.11.2023	81.46	50.73	30.72	6.16	6.07	143.58	144.00	-0.29	4.395	24.0	24.0
22.11.2023	79.47	49.09	30.37	5.85	5.77	136.58	136.97	-0.28	4.145	24.0	24.0
23.11.2023	78.03	48.33	29.69	5.85	5.78	136.76	137.12	-0.26	4.055	24.0	24.0
24.11.2023	82.07	50.86	31.21	5.89	5.80	137.25	137.60	-0.25	4.284	24.0	24.0
25.11.2023	91.09	54.59	36.51	5.87	5.76	135.85	136.30	-0.34	4.965	24.0	24.0
26.11.2023	87.77	53.04	34.73	5.89	5.79	136.67	137.13	-0.34	4.745	24.0	24.0
27.11.2023	76.71	48.70	28.01	6.03	5.96	140.93	141.37	-0.31	3.946	24.0	24.0
28.11.2023	69.22	44.13	25.09	5.76	5.70	135.19	135.57	-0.28	3.382	24.0	24.0
29.11.2023	71.07	45.03	26.03	5.69	5.57	133.53	132.40	0.85	3.471	24.0	24.0
30.11.2023	71.48	45.69	25.80	5.89	5.83	138.11	138.38	-0.20	3.555	24.0	24.0
Средние:	73.16	47.32	25.84	6.14	6.08	---	---	-0.29	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	4317.39	4330.21	---	110.905	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2023	22240.24	22338.23	585.579	6792.9	7449.6
30.11.2023	26557.63	26668.44	696.484	7512.8	8169.6
Итого:	4317.39	4330.21	110.905	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации