

Отчет о суточных параметрах
(01.12.2023 0:00:00 - 31.12.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 25 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА466
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 20404
ПРИМ SN 21301

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 2303
КТПТР-06 SN 2303a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.12.2023	74.51	47.31	27.20	5.91	5.84	138.28	138.63	-0.25	3.764	24.0	24.0
02.12.2023	79.25	49.67	29.57	5.96	5.89	139.19	139.60	-0.30	4.117	24.0	24.0
03.12.2023	81.59	50.50	31.09	5.95	5.87	138.81	139.18	-0.27	4.318	24.0	24.0
04.12.2023	85.58	52.06	33.53	5.96	5.86	138.53	138.94	-0.29	4.651	24.0	24.0
05.12.2023	85.66	52.82	32.84	5.95	5.86	138.43	138.90	-0.34	4.545	24.0	24.0
06.12.2023	92.75	55.94	36.82	5.96	5.85	137.90	138.46	-0.40	5.069	24.0	24.0
07.12.2023	105.05	59.59	45.46	5.82	5.68	133.30	133.99	-0.51	6.079	24.0	24.0
08.12.2023	114.26	64.01	50.25	5.88	5.71	133.68	134.43	-0.56	6.742	24.0	24.0
09.12.2023	113.94	62.13	51.82	5.63	5.46	128.15	128.68	-0.42	6.665	24.0	24.0
10.12.2023	114.91	62.30	52.62	5.76	5.59	131.08	131.83	-0.57	6.929	24.0	24.0
11.12.2023	110.81	58.85	51.96	5.45	5.29	124.28	124.93	-0.53	6.473	24.0	24.0
12.12.2023	113.15	59.94	53.21	5.61	5.45	127.78	128.54	-0.59	6.826	24.0	24.0
13.12.2023	113.44	61.21	52.22	5.65	5.48	128.66	129.39	-0.56	6.746	24.0	24.0
14.12.2023	113.41	64.02	49.39	6.06	5.89	137.91	138.70	-0.57	6.838	24.0	24.0
15.12.2023	105.66	61.45	44.21	6.23	6.08	142.77	143.52	-0.52	6.331	24.0	24.0
16.12.2023	98.06	54.62	43.44	5.14	5.03	118.30	118.91	-0.51	5.038	24.0	24.0
17.12.2023	90.25	52.45	37.81	5.59	5.50	129.58	130.18	-0.46	4.870	24.0	24.0
18.12.2023	92.54	54.41	38.13	5.87	5.77	135.88	136.50	-0.46	5.180	24.0	24.0
19.12.2023	86.42	51.24	35.17	5.66	5.58	131.58	132.27	-0.53	4.627	24.0	24.0
20.12.2023	80.25	49.74	30.51	5.83	5.77	135.96	136.77	-0.59	4.145	24.0	24.0
21.12.2023	72.38	45.33	27.04	5.55	5.51	130.13	130.88	-0.57	3.516	24.0	24.0
22.12.2023	71.08	45.13	25.96	5.73	5.69	134.40	135.18	-0.58	3.486	24.0	24.0
23.12.2023	70.55	45.02	25.53	5.70	5.66	133.81	134.57	-0.56	3.404	24.0	24.0
24.12.2023	70.48	43.80	26.68	5.35	5.31	125.64	126.29	-0.52	3.342	24.0	24.0
25.12.2023	73.41	44.37	29.04	5.29	5.24	123.98	124.63	-0.52	3.599	24.0	24.0
26.12.2023	73.80	45.20	28.61	5.33	5.28	124.86	125.52	-0.52	3.567	24.0	24.0
27.12.2023	75.18	45.75	29.44	5.55	5.49	129.85	130.55	-0.54	3.817	24.0	24.0
28.12.2023	79.53	47.77	31.76	5.54	5.48	129.41	130.10	-0.53	4.107	24.0	24.0
29.12.2023	85.23	51.16	34.07	5.69	5.61	132.32	132.93	-0.46	4.509	24.0	24.0
30.12.2023	88.66	51.48	37.18	5.66	5.56	131.26	131.87	-0.47	4.880	24.0	24.0
31.12.2023	94.43	53.66	40.78	5.55	5.45	128.31	128.95	-0.49	5.238	24.0	24.0
Средние:	90.52	53.00	37.53	5.70	5.60	---	---	-0.48	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	4094.04	4113.82	---	153.418	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.11.2023	26557.63	26668.44	696.484	7512.8	8169.6
31.12.2023	30651.67	30782.26	849.902	8256.8	8913.6
Итого:	4094.04	4113.82	153.418	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации