

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 25 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА466
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
 ПРИМ SN 20404
 ПРИМ SN 21301

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 2303
КТПТР-06 SN 2303a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.03.2024	78.12	46.33	31.80	5.54	5.49	129.34	130.48	-0.88	4.107	24.0	24.0
02.03.2024	77.52	47.53	29.99	5.68	5.64	132.65	133.80	-0.86	3.976	24.0	24.0
03.03.2024	76.47	47.62	28.85	5.82	5.78	136.17	137.27	-0.81	3.924	24.0	24.0
04.03.2024	75.35	46.13	29.22	5.79	5.75	135.56	136.61	-0.77	3.951	24.0	24.0
05.03.2024	79.03	49.61	29.42	6.19	6.14	144.46	145.62	-0.80	4.251	24.0	24.0
06.03.2024	74.61	45.96	28.65	5.62	5.58	131.66	132.61	-0.72	3.763	24.0	24.0
07.03.2024	84.16	49.35	34.81	5.62	5.55	130.70	131.67	-0.74	4.561	24.0	24.0
08.03.2024	87.99	53.19	34.80	5.97	5.90	138.66	139.69	-0.74	4.826	24.0	24.0
09.03.2024	80.71	49.53	31.18	5.94	5.88	138.54	139.57	-0.74	4.318	24.0	24.0
10.03.2024	77.38	47.54	29.83	5.67	5.62	132.51	133.45	-0.71	3.948	24.0	24.0
11.03.2024	86.67	50.66	36.01	5.69	5.61	132.02	132.95	-0.70	4.764	23.9	24.0
12.03.2024	93.20	54.26	38.94	5.85	5.76	135.25	136.30	-0.77	5.272	24.0	24.0
13.03.2024	90.31	53.48	36.83	5.92	5.84	137.16	138.25	-0.79	5.051	24.0	24.0
14.03.2024	85.54	50.44	35.10	5.74	5.67	133.36	134.40	-0.78	4.676	24.0	24.0
15.03.2024	77.97	48.64	29.33	6.06	6.01	141.59	142.62	-0.72	4.145	24.0	24.0
16.03.2024	74.62	46.07	28.56	5.90	5.86	138.10	139.12	-0.74	3.937	24.0	24.0
17.03.2024	74.56	46.21	28.35	6.03	5.99	141.20	142.20	-0.71	3.998	24.0	24.0
18.03.2024	74.67	46.85	27.82	6.11	6.07	143.09	144.05	-0.67	3.976	24.0	24.0
19.03.2024	74.11	47.29	26.81	6.21	6.16	145.37	146.26	-0.61	3.883	24.0	24.0
20.03.2024	73.13	45.92	27.21	5.94	5.89	139.17	140.00	-0.60	3.793	24.0	24.0
21.03.2024	71.09	44.94	26.15	5.97	5.93	140.02	140.84	-0.58	3.653	24.0	24.0
22.03.2024	67.37	42.84	24.53	5.70	5.67	134.12	134.90	-0.58	3.290	24.0	24.0
23.03.2024	70.27	45.43	24.83	6.26	6.22	147.03	147.84	-0.55	3.653	24.0	24.0
24.03.2024	71.36	45.80	25.56	6.35	6.30	148.93	149.76	-0.55	3.802	24.0	24.0
25.03.2024	68.00	42.57	25.44	5.78	5.74	135.77	136.51	-0.54	3.436	24.0	24.0
26.03.2024	67.36	42.26	25.10	5.65	5.61	132.90	133.57	-0.51	3.331	24.0	24.0
27.03.2024	67.97	43.56	24.41	6.00	5.96	141.12	141.76	-0.46	3.436	24.0	24.0
28.03.2024	67.56	42.70	24.86	5.85	5.78	137.58	137.57	0.00	3.403	24.0	24.0
29.03.2024	70.27	42.83	27.44	5.52	5.46	129.54	130.01	-0.36	3.552	24.0	24.0
30.03.2024	73.15	44.76	28.39	5.69	5.63	133.32	133.82	-0.37	3.783	24.0	24.0
31.03.2024	68.76	42.57	26.19	5.65	5.60	132.73	133.17	-0.33	3.471	24.0	24.0
Средние:	76.11	46.87	29.24	5.86	5.81	---	---	-0.63	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	4249.61	4276.67	---	123.931	743.9	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
29.02.2024	38517.65	38710.34	1159.466	9681.8	10338.9
31.03.2024	42767.27	42987.00	1283.397	10425.8	11082.9
Итого:	4249.61	4276.67	123.931	743.9	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации